



Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS
Sluppenvegen 18
7037 TRONDHEIM

Framnesveien 2 - gbnr. 275/128 - Lundeng eldresenter - tilsynsrapport med varsel om pålegg

Svar på tilsynsrapport.

Avvik 1. Ledesystemet er kontrollert 10.09.18. Dokumentasjon ligger i brannbok.

Avvik 2. Oppdaterte orienteringsplaner er tegnet og hengt opp. Ny brannsentral er bestilt og vi avventer montering. I følge leverandør skal dette være på plass før jul.

Med hilsen

Rune Berg

Fagleder Bygg og eiendom

Bygg og eiendom

rune.berg@indrefosen.kommune.no

Tlf: 91650558

Dokumentet er elektronisk og har ingen fysisk signatur.

Hvis du ønsker å svare på dette brevet, logger du deg inn i vår tjenesteportal Rettpåsak: indrefosen.kommune.no/rettpasak Oppgi gjerne dette saksnummeret: 2018/8731

Du kan også kontakte oss per post til:
Indre Fosen kommune
Rådhusveien 13, 7100 RISSA
Sentralbord: 73 85 27 00



*Fantastiske
Fosen*