



TRØNDELAG BRANN- OG
REDNINGSTJENESTE IKS
Sluppenvegen 18
7037 TRONDHEIM

Leksvik kommunehus - gbnr. 275/110 - tilsynsrapport med varsel om pålegg

Svar på tilsynsrapport.

Avvik 1. Det vil ordnes med panikkbeslag på dører på bibliotek samt tilrettelegging av vindusrømning fra 2. etasje. Vindusrømning vil ivaretas med 2 utfellbare stiger. Dette ventes å være ordnet i løpet av januar 2019. Mindre og enkle branntetninger vil bli ivaretatt i samme periode. Overflatebehandling av gips vil ordnes i samme periode. Innleid hjelp til formålet. Branntekniske tegninger eksisterer, men vil være gjenstand for oppgradering i januar 2019 sammen med flere objekter.

Utbedring av branceller (eks trapperom), nødlysanlegg og branndører er avhengig av bevilgning på investeringsbudsjettet for 2019.

Avvik 2. Viser til svar avvik 1 for utføring av tiltak. Struktur på sikkerhetsarbeidet er oppdatert og vi håper det skal føre til en forbedring i dette arbeidet.

Avvik 3. Brannalarmanlegget er kontrollert, er i dialog med Autronica for dokumentasjon, viker som noe har kommet bort underveis. Brannslange på apotek er innlemmet i kontrollskjema til Anticimex. Det jobbes med oppgradering av o planer og branntekniske tegninger, se avvik 1. Lagring i teknisk rom er ryddet. Rømningsvei på bibliotek skal ryddes. Låsskilt i branndør er montert.

Med hilsen
Rune Berg
Fagleder Bygg og eiendom
Bygg og eiendom
rune.berg@indrefosen.kommune.no
Tlf: 91650558

Dokumentet er elektronisk og har ingen fysisk signatur.

Hvis du ønsker å svare på dette brevet, logger du deg inn i vår tjenesteportal Rettpåsak: indrefosen.kommune.no/rettpasak Oppgi gjerne dette saksnummeret: 2018/9461

Du kan også kontakte oss per post til:
Indre Fosen kommune
Rådhusveien 13, 7100 RISSA
Sentralbord: 73 85 27 00



*Fantastiske
Fosen*

