



Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS
Forebyggende avdeling

Indre Fosen kommune
Rådhusveien 13

7100 RISSA

Deres ref.:
Rune Berg

Arkiv: M71
Saksnr: 2018/6967-3

Saksbehandler:
Hans-Marius Wold

Dato:
08.01.2019

**Myragårdsveien 15 - 19 - 5054/267/17 – Yttermyran omsorgsboliger - Mangelfull
tilbakemelding på tilsyn**

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS har den 10.12.2018 mottatt tilbakemelding på tilsynsrapport etter tilsyn den 28.08.2018.

Tilbakemeldingen er mangelfull når det gjelder lukking av avvikene. Det informeres riktignok om at de skal lukkes innen utgangen av januar:

Avvik 1: Oppdaterte branntekniske tegninger for paviljong A og C må fremlegges.

Avvik 2: Brukerens systematiske sikkerhetsarbeid må dokumenteres. Dokumentasjon på gjennomført brannøvelse, egenkontroll og risikovurdering må fremlegges.

Frist for tilbakemelding er satt til 31.01.2019.

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS minner om varsel om pålegg gitt i tilsynsrapporten datert 30.08.2018.

Henvendelse vedrørende saken kan gjøres til Hans-Marius Wold, som kan treffes på telefon 948 35 804 alt. e-post: Hans-Marius.Wold@tbrt.no. Det er viktig at De ved alle henvendelser oppgir sakens saksnummer som er 2018/6967.

Med hilsen
TRØNDELAG BRANN- OG REDNINGSTJENESTE IKS

Odd Roar Husbyn
gruppeleder

Hans-Marius Wold
brannmester

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift

Kopi: Rune Berg og Rita Holtborg, Indre Fosen kommune.