



Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS
Forebyggende avdeling

Indre Fosen kommune
Rådhusveien 13

7100 RISSA

Deres ref.:
Rune Berg

Arkiv: M71
Saksnr: 2018/6970-3

Saksbehandler:
Hans-Marius Wold

Dato:
22.01.2019

Vinnasand 9 - 5054/275/110 – Leksvik kommunehus - Mangelfull tilbakemelding på tilsyn og gjentatt varsel om pålegg

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS har den 07.12.2018 mottatt tilbakemelding på tilsynsrapport etter tilsyn den 11.09.2018.

I tilbakemeldingen informeres det om at flere avvik er utbedret, men den omfatter ikke alle avvikene fra tilsynet. Vi ber derfor om en ny tilbakemelding på når følgende avvik er planlagt utbedret:

Avvik 1: Dokumentasjon for lukking av alle avdekte avvik må fremlegges.

Avvik 3: Dokumentasjon for lukking av alle avdekte avvik må fremlegges.

Vi forventer at en forpliktende handlingsplan med tidsangivelse blir fremlagt for de gjenstående avvik som ikke blir utbedret i løpet av januar 2019. Dette gjelder blant annet byggets trapperom, branndører og nødlýsanlegg. Dette er forhold som alle påvirker personsikkerheten og vi forventer derfor at dette utbedres så snart som mulig. Det er tidligere tilbakemeldt at dette skulle utbedres i løpet av to års perioden 2017 - 2018.

Frist for tilbakemelding er 22.02.2019.

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS minner om varsel om pålegg gitt i tilsynsrapporten datert 21.09.2018.

Henvendelse vedrørende saken kan gjøres til Hans-Marius Wold, som kan treffes på telefon 948 35 804 alt. e-post: Hans-Marius.Wold@tbrt.no. Det er viktig at De ved alle henvendelser oppgir sakens saksnummer som er 2018/6970.

Med hilsen

TRØNDELAG BRANN- OG REDNINGSTJENESTE IKS

Odd Roar Husbyn
gruppeleder

Hans-Marius Wold
brannmester

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift

Kopi: Rune Berg.

Post- og besøksadresse:
Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS
Sluppenvegen 18
7037 TRONDHEIM

Telefon:
+47 72547600

Telefaks:
+47 72547614

Organisasjonsnummer:
NO 992047364

E-postadresse: postmottak@tbrt.no
Internettadresse: www.tbrt.no