



Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS
Sluppenvegen 18
7037 TRONDHEIM

Årnsetflata 32 - 5054/122/67 - Rissa helsetun - purring på tilsyn og gjentatt varsel om pålegg

Avvik 1.

Sprinkler dokumentasjon, det jobbes med kapasitetsberegninger på vannforsyning.

- Egen rapport blir ettersendt.
- Lagringshøyde se vedlegg fra brukerne.

Avvik 2.

Branntegninger er under revidering fra Rambøll.

Avvik 3.

Gassanlegg vedlagt rapport.

Avvik 4.

Dokumentasjon blir lagt i Famac.web.

Avvik 5.

- Lagringshøyder er tatt opp med brukerne og utført.
- Skap skiftes innen 15 september.
- Feil på dør er utført.
- Det jobbes med å finne annet lagringsted en trapprom.
- Dunker skiftes ut til ubrennbare.

Avvik 6.

Årnsetflata 32 -5054/122/67 –Rissa helsetun -Purring på tilsyn og gjentatt varsel om pålegg

Vi klarer ikke å svare innen fristen. Ber om frist til etter sommerferien.

Mvh

Andrè Sagmo

Avvik 7.

Se vedlegg.

Avvik 8.

Se vedlegg



*Fantastiske
Fosen*

Med hilsen
Grete Snerting Fossum
Kontormedarbeider
Bygg og eiendom
Grete.Snerting.Fossum@indrefosen.kommune.no
Tlf: 90162528

Dokumentet er elektronisk og har ingen fysisk signatur.

Hvis du ønsker å svare på dette brevet, logger du deg inn i vår tjenesteportal Rettpåsak: indrefosen.kommune.no/rettpasak Oppgi gjerne dette saksnummeret: 2019/2979

Du kan også kontakte oss per post til:
Indre Fosen kommune
Rådhusveien 13, 7100 RISSA
Sentralbord: 74 85 51 00