



SYSTEMBYGG AS

Yrjars gate 24

7130 BREKSTAD

Byggesak - Kvidalsveien 20 - gbnr. 18/3 - nybygg/riving - bolig - Svar vedr. grunnforhold

Viser til vedtak av 03.07.19 hvor det blant annet ble satt vilkår om at det må foreligge dokumentasjon om tilstrekkelig sikkerhet mot kvikkleireskred. En slik vurdering må foretas av et foretak som innehar tilstrekkelig kompetanse. Jf. byggesakforskriftens kapittel 11.

Eiendommen ligger nærheten til kvikkleireområdet Storaunet – Schei, som er merket med «høy faregrad og risiko». Med bakgrunn i dette stilles krav til at tiltaket vurderes i henhold til NVEs veileder om sikkerhet i kvikkleiresoner.

Plan- og bygningsloven § 28-1; *Byggegrunn, miljøforhold mv.* og byggt teknisk forskrift (TEK 17) § 7-1 *Generelle krav om sikkerhet mot naturpåkjenninger* er gjeldene, og uten blant annet en geotekniske vurderinger kan tiltaket være i strid med loven og dens bestemmelser.

Med hilsen

Stian Fallrø

byggesaksbehandler

Plan

Stian.Fallro@indrefosen.kommune.no

Tlf: 97767906

Dokumentet er elektronisk og har ingen fysisk signatur.

Hvis du ønsker å svare på dette brevet, logger du deg inn i vår tjenesteportal Rettpåsak: indrefosen.kommune.no/rettpasak Oppgi gjerne dette saksnummeret: 2019/2922

Du kan også kontakte oss per post til:

Indre Fosen kommune

Rådhusveien 13, 7100 RISSA

Sentralbord: 74 85 51 00



*Fantastiske
Fosen*