



TRØNDELAG BRANN- OG
REDNINGSTJENESTE IKS
Sluppenvegen 18
7037 TRONDHEIM

Svar - branntilsyn Årnsetflata 32

Avvik 1. Automatisk slukkeanlegg. Vedlagt beregninger for vannforsyning og for sprinkleranlegget.

Lagringshøyder er kvittert ut fra brukerne

Sprinklerkontrollboks er ok

Avvik 2.

Branntegninger framlegges når de er revidert.

Avvik 4.

Fakta info: vil bli lagt inn i FAMAC etter hvert.

Brannvernopplæring av brukere er avtalt til 15.10.19.

Avvik 5. Skap er under vurdering ved Rambøll.

Avvik 7. Risikovurdering framlegges fra brukere til 15.10.19.

Med hilsen
Per Olav Foss
Ingeniør
Bygg og eiendom
Per.Olav.Foss@indrefosen.kommune.no
Tlf: 94168905

Dokumentet er elektronisk og har ingen fysisk signatur.

Hvis du ønsker å svare på dette brevet, logger du deg inn i vår tjenesteportal Rettpåsak: indrefosen.kommune.no/rettpasak Oppgi gjerne dette saksnummeret: 2019/2979

Du kan også kontakte oss per post til:
Indre Fosen kommune
Rådhusveien 13, 7100 RISSA



*Fantastiske
Fosen*

Sentralbord: 74 85 51 00