

Rissa kommune
Rådhusv. 13
7100 RISSA

Vår dato: 14.11.2017
Vår ref.: 201708479-2
Arkiv: 323
Deres dato: 31.10.2017
Deres ref.: 11507/2017

Saksbehandler:
Frederik Eide

NVEs innspill til høring av byggesak - Oppføring av næringsbygg på parkeringsplass - GBnr 18/36, Myra AS, Rissa kommune

Vi viser til ovennevnte henvendelse av 31.10.2017. NVE har følgende innspill:

Geoteknikk og skredfare

Det omsøkte tiltaket ligger på tykke marine avsetninger, og i nærheten av Kvikkleiresone 937-Storaunet-Skei. Det skal gjøres oppmerksom på at det også kan finnes skredfarlige kvikkleireområder også utenfor de angitte faresonene. Faresonene er resultat av en regional kartlegging og har først og fremst hatt som mål å lokalisere og klassifisere områder hvor det kan være fare for store skred. Det er derfor alltid nødvendig at forekomster av kvikkleire kartlegges og skredfare vurderes ved inngrep i områder med marin leire. Dersom kvikkleire blir påvist og topografien tilsier at skredfare kan være tilstede, anbefales at de samme krav legges til grunn for den geotekniske prosjekteringen som ved byggevirksomhet innenfor faresoner. For mer informasjon om hvordan ivareta hensyn til fare for kvikkleireskred viser vi til NVE-veileder 7/2014.

Vi minner om tiltakshavers ansvar for sikker utbygging jf. PBL § 29-5 og TEK 17 og kommunens ansvar for å påse at dette er ivaretatt jf. PBL § 28-1.

Med hilsen

Kari Øvrelid
regionsjef

Frederik Eide
avdelingsingeniør

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Vedlegg:

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no
Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor
Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge
Vestre Rosten 81
7075 TILLER

Region Nord
Kongens gate 14-18
8514 NARVIK

Region Sør
Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest
Naustdalsvegen. 1B
6800 FØRDE

Region Øst
Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR

