



Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS
Forebyggende avdeling

Indre Fosen Kommune
Rådhusveien 13

7100 RISSA

Deres ref.:
Per Olav Foss

Arkiv: M71
Saksnr: 2018/1394-4

Saksbehandler:
Hans-Marius Wold

Dato:
02.10.2019

Stjørnveien 470, 472, 474 - 5054/155/9 - Leikvang trygdeboliger - Mangelfull tilbakemelding på tilsyn

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS har den 04.09.2018 mottatt tilbakemelding på tilsynsrapport, datert 25.06.2018, etter tilsyn utført 12.06.2018.

Tilbakemeldingen omfatter ikke alle avvikene gitt i pålegget/tilsynsrapporten. Vi ber derfor om en tilbakemelding på når og hvordan avvikene ble lukket/utbedret:

Avvik 2 – Fagkyndig kontroll av brannalarmanlegget for siste år må fremlegges. Eventuelle feil og mangler avdekket under kontrollen må også dokumenteres utbedret.

Avvik 3 – Oppdaterte branntekniske tegninger må kunne fremlegges.

Frist for tilbakemelding er 18.10.2019.

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS minner om varsel om pålegg gitt i tilsynsrapporten datert 25.06.2018.

Henvendelse vedrørende saken kan gjøres til Hans-Marius Wold, som kan treffes på telefon 948 35 804 alt. e-post: hans-marius.wold@tbrt.no. Det er viktig at De ved alle henvendelser oppgir sakens saksnummer som er 2018/1394.

Med hilsen
TRØNDELAG BRANN- OG REDNINGSTJENESTE IKS

Odd Roar Husbyn
gruppeleder

Hans-Marius Wold
brannmester

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift

Kopi: Per Olav Foss.