

Indre Fosen kommune
Rådhusvegen 13
7100 RISSA

Rehabilitering av Linje 7152 ved Kråkmo i Indre Fosen kommune - Melding om foreleggingspliktig vedtak. ID 28067

I henhold til områdekonsesjon og melding HO-3/99 (Temaveiledning) fra Statens bygningstekniske etat, melder vi herved om planlagt oppført høyspenningsanlegg.

Deler av dagens 22 kV linje er utdømt på grunn av alder og tilstand. I den forbindelse ønsker vi å legge ny 22 kV kabel fra dagens nettstasjon 71600 Rønningen frem til ny nettstasjon 71615 Rundhaugen, og videre til ny kabelmast, SH7152.103. Videre er planen er å montere ny kabelmast SH7152.110A, herfra legges ny 22 kV kabel frem til ny nettstasjon 71650 Smålian. Anlegget er planlagt for å forsterke strømtilførselen i området. Se vedlagte kartutsnitt.

Grunneiere er kontaktet og gjenpart av nabovarsel vedlegges. Eventuelle søknader om kryssinger av andre etaters anlegg (ikke kommunale) sendes direkte til vedkommende etat(er).

Nærmere opplysninger kan innhentes hos Bjarne Tommy Berg på telefon **741 21 500**.

Plan- og utviklingsetaten bes selv legge frem saken for andre kommunale etater for høring.

I hht. Energiloven av 29.06.90 nr. 50 og vilkår knyttet til områdekonsesjon, sendes gjenpart av denne meldingen m/vedlegg til:

X	Fylkesmannen i Trøndelag v/Klima og miljøvern avdeling, Pb 2600, 7734 STEINKJER
X	Trøndelag fylkeskommune (RUA) v/Seksjon Kulturminner, PB 2560, 7735 STEINKJER
X	Såmediggi/Sametinget, Ávjovárgeaidnu 50, 9730 Karasjok

Vi gir samtlige 3 ukers høringsfrist, eventuelle bemerkninger sendes Tensio TN AS.

Informasjonen i kartet er kun til tjenstlig bruk og må ikke deles åpent på internett.

Med hilsen

Torill Tangen

Vedlegg: Kartutsnitt

Kopi til: Plan & Prosjektering, Bjarne Tommy Berg