

Togin AS

Rådhusveien 3
7224 MELHUS

Telefon: 47900339
Mobil:
Faks:

www.togin.no
oip@togin.no
Org.nr: 975942007



Kvalitetsdokumentasjon

Programversjon: 10.6.0
System utarbeidet: 14.05.11
HMS revidert: 14.08.2017
KS revidert: 14.08.2017
Utgave nr.: 08
Utskriftsdato: 25.10.2017

Prosjektnavn: 12103-Leikvang Eldreboliger	Kontakttelefon:	
Adresse: Stjørnveien 470	Postnr: 7113	Poststed: HUSBYSJØEN
Prosjektleder: Togin AS	Byggeleder:	

Møtereferat

Ref.: OIP

Møtetype:

Byggemøte

Dato for møte:

24.10.2017

Sted:

Husbysjøen

Tid:

10.00

Dato sist møte:

25.10.2017

Sted:**Dato neste møte:**

25.10.2017

Sted:

Innkalte til møte:

Tilstede	Person
X	Rissa Kommune v/ Per Olav Foss
X	Rissa Kommune v/ Rolf Roger Kvernø
X	Togin AS v/ Odd Ivar Pedersen
X	Firesafe AS v/ Trong Ulgenes
X	Petter Bakøy AS v/ Gisle Øvergård

Kopi til:

KLP Skadeforsikring AS

Protokoll:

Post	Sak / merknad	Person	Frist
1	INNBO Etter avtale skal innbo flyttes ut av berørt areal og tekkes ned slik at det ikke blir negativt påvirket av arbeidene. Under befaring blir det registrert at dette ikke er utført. Det bemerkes at dette må utføres OMGÅENDE! Evt skade som følge av manglende utflytting må bekostes av entreprenør.		



Møtereferat

Post	Sak / merknad	Person	Frist
2	KONTROLL BRANNTETTING/SKILLER Trond Ulgenes har utført en visuell kontroll av utført branntetting. Denne synes i hovedsak å være tilfredsstillende. Følgende er avtalt: - Lufting på kaldloft utføres ved Securo lufteventil. Entreprenør prosjekterer ventiler med tilstrekkelig kapasitet. - Foreta tilstrekkelig tetting av gjennomføringer av flexirør i brannskiller. Det er foreslått å bruke brannmansjetter. - Fug rundt trekkør for el. - Det er ikke nødvendig med kubbing bak eksisterende skiller selv om dette ikke er tilsted. - Det er ikke nødvendig med detektorer i nye hulrom på kaldloft. Firesafe utarbeider ett notat på dette.		
3	KOMFYRVAKT Rissa kommune har godkjent at det blir montert komfyrvakt. Dette betales av forsikringstaker.		
4	FLYTTING AV BEBOERE - Entreprenør setter ferdigdato for leiligheter. - Entreprenør varsler Togin AS v/ Stenhaug om når beboere skal flyttes slik at han kan bestille Polygon AS. - Forsikringstaker varsler beboere om flyttedato og organiserer slik at disse blir minst mulig skadelidende.		
5	TILPASNING LEILIGHET En av leilighetene skal ikke flyttes. I den forbindelse trengs det tilpasninger. - Sylinder monteres i verandadør - vaktmester - Rampe monteres utenfor verandadør - entreprenør - Ytterdør stenges. - Forsikringstaker har ansvar for å påse at det blir tilstrekkelig brøyting og strøing frem til verandadør.		
6	FUKTMÅLING, AVFUKTING Entreprenør kontakter Togin AS v/Stenhaug når vinylbelegg er revet i del 2 slik at fuktmåling kan utføres.		
7	FAKTURERING Entreprenør sender a konto som gjenspeiler faktisk utførte arbeider.		

Dato: 25.10.2017

Sign:

_____ ODD IVAR PEDERSEN

Sted: Melhus