



Viser til INDRE FOSEN KOMMUNE
Rådhusveien 13
NO 7100 RISSA

Manglende opplysninger – varsel om avslag på søknad

Behandling av søknad om samtykke etter arbeidsmiljøloven § 18-9

Gnr 124 Bnr 16 Indre Fosen - Uddu Rissa - Indre Fosen kommune - Ombygging av Uddu Renseanlegg

Vi viser til søknad av 13.05.2019 om samtykke etter arbeidsmiljøloven § 18-9 mottatt fra Jan Helge Grydeland ved Indre Fosen kommune.

Vi viser videre til mail 03.06.2019 og ytterligere purring seinest 29.10.2019 pr. mail vedrørende manglende dokumentasjon på ventilasjonsløsning i servicebygg.

I henhold til opplysninger gitt i saken omfatter tiltaket ombygging av Uddu gamle renseanlegg til ny APS Uddu. Det gamle renseanlegget ved Uddu er bygd på midten av 1970 tallet, anlegget skal avvikles som renseanlegg. I stedet vil det her bli bygd en ny pumpestasjon APS Uddu. Gamle Uddu renseanlegg vil blant annet bli brukt som servicebygg for drift av APS Uddu.

Dagens bygg er på 168 kvm og rommer prosessrom, lager, verksted, kontor og sosiale rom som garderobe, dusj og wc. Det er planlagt å sanere bort 95 kvm av prosesshallen, herunder å fjerne alt prosessutstyret. Gjenstående del av prosesshallen vil framtidig bli benyttet som lager og garasje.

Følgende dokumentasjon legges til grunn for vår behandling av søknaden:

- Søknad om Arbeidstilsynets samtykke
- Søknad om ett-trinns søknad
- Bygningstegninger:
Situasjonsplan, plantegning, fasadetegninger, endret fasade, uendret fasade
- Beskrivelse av type arbeid/arbeidsprosesser dato 13.05.2019
- Dokumentasjon på arbeidstakeres medvirkning til planene
- Dokumentasjon på arbeidsgivers medvirkning til planene



Manglende opplysninger

Søknad om samtykke til Arbeidstilsynet skal dokumentere at rammene i bygget er utformet slik at arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd ivaretas på søknadstidspunktet og i fremtiden ved at arbeidsplasser og arbeidslokaler tilrettelegges og utformes i forhold til arbeidet som skal utføres, den enkelte arbeidstaker og til særskilte risikoforhold.

Før Arbeidstilsynet kan behandle saken ferdig og eventuelt fatte vedtak om samtykke, trenger vi følgende tilleggsopplysninger:

Dokumentasjon som viser søkers vurdering av behovet for ventilasjonsløsning i servicebygget og hvordan behovet er tenkt oppfylt. For å sikre et fullt forsvarlig inneklima må den prosjekterte ventilasjonsløsningen være basert på Arbeidstilsynets normer for klima og luftkvalitet på arbeidsplassen, og i søknaden skal det vedlegges dokumentasjon på inneklima og ventilasjon.

Se også veiledning her:

<https://www.arbeidstilsynet.no/tema/byggesak/veiledning-til-dokumentasjonskrav-ved-soknad-om-arbeidstilsynets-samtykke/krav-til-ventilasjon/>

For ordens skyld opplyser vi om at igangsettingstillatelse til byggearbeidene ikke kan gis av kommunen før samtykke er innhentet fra Arbeidstilsynet, jf. plan- og bygningsloven § 21-5.

Med kopi av dette brev gjøres Indre Fosen kommune oppmerksom på at Arbeidstilsynets samtykke etter arbeidsmiljøloven § 18-9 ikke foreligger.

Hva må dere gjøre?

Skriftlig tilbakemelding med redegjørelse og dokumentasjon for hvert av punktene over må sendes oss innen 29.01.2020. Dersom vi ikke innen fristen har mottatt tilleggsopplysninger som angitt over vil vi fatte vedtak om avslag på søknad om samtykke basert på foreliggende søknad.

Dere kan klage

Krav om ytterligere opplysninger har hjemmel i arbeidsmiljøloven § 18-5. Dere kan klage dersom dere mener dere ikke har plikt eller lovlig adgang til å gi opplysningene jf. forvaltningsloven § 14. Fristen for å klage er tre dager fra dere mottar dette brevet. For nærmere opplysninger om klageinstans og fremgangsmåte, se www.arbeidstilsynet.no/klage.

Gi informasjonen videre til verneombudet

Verneombudet skal gjøres kjent med vedtak fra Arbeidstilsynet. Vi ber derfor om at dere som arbeidsgiver gir en kopi av dette brevet til verneombudet. Hvis virksomheten ikke har verneombud, gir dere kopien til representanten for de ansatte.

Se [arbeidsmiljøloven](#) §§ 6-2 sjette ledd og 18-6 åttende ledd.



Behov for mer informasjon?

Dere finner mer informasjon om Arbeidstilsynet og krav til arbeidsmiljøet på www.arbeidstilsynet.no, eller dere kan kontakte oss på telefon 73 19 97 00.

Dere kan svare på dette brevet og/eller sende inn dokumentasjon til oss digitalt via [eDialog](https://eDialog.no). Les mer på www.arbeidstilsynet.no/post.

Vi ber om at dere viser til vår referanse 2019/23750 ved senere kontakt/korrespondanse i denne saken.

Med hilsen
Arbeidstilsynet

Tommy Pedersen
seksjonsleder
(sign.)

Marit Nordberg
overingeniør
(sign.)

Dette brevet er godkjent elektronisk i Arbeidstilsynet og har derfor ingen signatur.

Kopi til:

INDRE FOSEN KOMMUNE

Kommunalteknikk, Rådhusveien 13

7100

RISSA