

KONTROLLPLANSKJEMA FOR: **OPPFØRING AV NY SKORSTEIN (OS)** **REHABILITERING AV SKORSTEIN (RS)**
 RIVING AV SKORSTEIN (RI) NB, er det flere skorsteiner på bygget, vennligst angi hvilken skorstein dette gjelder.

Skorstein nummer (telles fra venstre not høyre når du står med fronten mot hovedinngangen på bygget, legg ev. med skisse/bilde)

SAKSNUMMER (Vår ref.): (vennligst fyll ut ved anmodning om ferdigattest) Ber om ferdigattest (fyll ut kolonne 5, 6, 7)

1.KONTROLL-OPPGAVE	2.KRAV DOKUMENTASJON	3.ANSVARLIG UTFØRENDE	4.KONTROLL DOKUMENTASJON	5.JA	6.NEI	7.MERKNADER
Type skorstein:	<input type="checkbox"/> Monterings-anvisning <input type="checkbox"/> Iht. forskrifter <input type="checkbox"/> Ev. beskrivelser	Firmanavn: Varmeforum Montasje AS Personlig ansvarlig: 	Gjelder: OS,RS: Det bekreftes at skorsteinen har riktig dimensjonert, høyde og tverrsnitt i forhold til innfyrt effekt i kw?	X		
<input checked="" type="checkbox"/> Tegl			Gjelder: OS,RS: Det bekreftes at skorsteinen er sikret tilfredsstillende tilgjengelighet for feiing og uttak av sot	P		
<input type="checkbox"/> Element:			Gjelder: OS,RS: Det bekreftes at skorsteinen er oppført/rehabiliteret etter godkjent monteringsveiledning som er i tråd med de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter	P		
<input type="checkbox"/> Stål:			Gjelder: OS,RS: Det bekreftes at beslag (over tak) og godkjente toppavslutninger på skorstein er utført iht. monteringsveiledning/gjeldende lover og forskrifter, samt utformet slik at dette ikke er til hinder for feiing og tilsyn.	P		
<input type="checkbox"/> Betong:			Gjelder: OS,RS: Det bekreftes at takstiger og andre tekniske innretninger for å sikre tilgjengelighet for feiing, er i samsvar med gjeldende forskrifter om stillaser, stige og arbeid på tak.	P		
Type.....			Gjelder: RS: Er alle ildsteder som var tilkoblet skorsteinen før rehabiliteringen remontert? (Hvis nei, angi antall og plassering. Ved nyinstallasjon av ildsted send inn eget skjema)	P		
<input type="checkbox"/> Annet:			Gjelder: OS,RS: Det bekreftes at tilstrekkelig dokumentasjon som grunnlag for driftsfasen er overlevert byggverkets eier.	P		
Type rehabilitering: Schiedel stål Ø150 128 - 108			Gjelder: RI: Det bekreftes at skorsteinen er revet etter gjeldende lover og forskrifter			
Tiltakshaver: <i>Harald Andrea</i>		Navn Ansvarlig kontrollør: Varmeforum Montasje AS				
Adresse: <i>Tungskellevien 29, 7105 Stadsbygd</i>		Underskrift: <i>Christina Svalby Johansen</i>			Dato: <i>6.1-2020</i>	