

Indre Fosen kommune
Leksvik helsesenter
postmottak@indrefosen.kommune.no

Dato: 11.02.2020
Vår ref: 18/2125

Leksvik helsesenter – avsluttet tilsyn

Folkehelse Fosen gjennomførte tilsyn ved Leksvik helsesenter 26. februar 2019.
Det ble fattet 3 vedtak og gitt 5 merknader etter tilsynet.

Vedtak 1: Lydmiljø fellesstue avd. B

Det er mottatt tilbakemelding som sier at dette skal gjennomføres i mars 2020.

Vedtak 2: Luftkvalitet Gruppe 1

Det er mottatt bekreftelse om at ventilasjon er montert.

Det er ikke mottatt tilbakemelding angående solavskjerming og temperaturforhold. Det forventes at dette også er utbedret.

Vedtak 3: Internkontrollsystem

Tilbakemeldingen sier at endringer i datasystemet gjør det vanskelig å lukke avviket nå. Arbeidet med skriftlig internkontrollsystem vil fortsette så snart datasystemet tillater det.

Merknad 1: inngangsparti

Merknad 2: materialvalg

Merknad 3: støttehåndtak

Merknad 4: radon

Merknad 5: kjemikalier

Merknader er mindre forhold hvor virksomheten selv kan vurdere tiltak og gjennomføring. Det er bra at alle merknadene ved Leksvik Helsesenter er gjennomgått og at det er gjort tiltak der det er behov.

Konklusjon

Tilsynssaken blir med dette avsluttet, og forholdene vil bli fulgt opp ved neste ordinære tilsyn.

Med vennlig hilsen

Arnfinn Seim
konstituert kommuneoverlege
Folkehelse Fosen

Eli Margrethe Mælan
miljøhygieniker
Folkehelse Fosen

Kopi: Reidun Hindrum