



Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS  
Kongens gate 2  
7011 TRONDHEIM

## Rådhusveien 13 - gbnr. 122/17 - pålegg om lukking og varsel om tvangsmulkt

Svar i forhold til manglende tilbakemelding.

Avvik 1. Risikovurdering er utført, jeg får ikke lagt ved det som et dokument men vil legge ved det som en lenke til Famac og selve risikovurderingen.

<https://www.famacweb.no/risk/showRisk/3801>, den er utført 11.05.2019.

Avvik 2. Prosedyre for tiltak ved bortfall av brannalarm er vurdert i risikovurderingen, vi gjengir den her.

## **« Prosedyre for tiltak ved bortfall av brannalarm Rådhuset Indre Fosen**

Ved bortfall av brannalarm i arbeidstiden skal det gå streifvakt hver 3. time.

Ved bortfall på kveld og natt foretar Ingeniørvakta en kontroll klokka 23:30 om kvelden. Streifvakt starter med runde ved arbeidstidens start om morgenen.»

Webkink:

<https://www.famacweb.no/instruction>

Avvik 3. Branntekniske tegninger er oppdaterte og lagt inn i brannbok. Legger ved link her og skal prøve å legge ved tegningene eller ev ettersende som e post.

<https://www.famacweb.no/filearchive/folder/19>

Orienteringsplanene er ikke ferdig. Det er utført siste detaljkontroll og justeringer er notert. Dokumentet har dessverre ennå ikke kommet til Rambøll som utarbeider o planene for oss, noe som skyldes sykdom hos en medarbeider. Så snart vi får oversendt dokumentet vil Rambøll foreta nødvendige justeringer og sende oss o planene. Vi ettersender dokumentasjon på dette så snart det er i orden.

Med hilsen  
Rune Berg



*Fantastiske  
Fosen*

Fagleder Bygg og eiendom  
Bygg og eiendom  
rune.berg@indrefosen.kommune.no  
Tlf: 91650558

*Dokumentet er elektronisk og har ingen fysisk signatur.*

**Hvis du ønsker å svare på dette brevet, send inn sikkert via dette skjemaet**

<https://svarut.ks.no/edialog/mottaker/944305483>

Oppgi gjerne dette saksnummeret i skjemaet: 2019/8750

Du kan også kontakte oss per post til:

*Indre Fosen kommune*  
*Rådhusveien 13, 7100 RISSA*  
Sentralbord: 74 85 51 00