



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

Multiconsult AS
Postboks 6230 Sluppen
7486 TRONDHEIM

Vår dato: 26.03.2020
Vår ref.: 201913088-4
Arkiv: 323
Deres dato: 17.03.2020
Deres ref.: Sissel Enodd

Saksbehandler:
Finn Herje

NVEs innspill til varsel om oppstart - Detaljreguleringsplan for Vanvikan barnehage - 2. varsel om igangsetting av planarbeid, utvidelse av planområdet - Indre Fosen kommune

Vi viser til ovennevnte varsel om planoppstart samt vår tidligere uttalelse til planoppstart av 29.11.2019.

NVE har følgende kommentarer til oppstartsvarket:

NVE kan ikke se at de foreslåtte endringene skulle innebære spesielle behov for en endret/utvidet uttalelse fra oss ang. saken men vi minner om at den 3. mars ble det lagt ut en rekke forslag til endringer i både plan- og bygningsloven, TEK17 og forurensningsloven vedr. forholdet til overvann:

1. <https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---forslag-til-endringer-i-plan.-og-bygningsloven---handtering-av-overvann/id2691854/>
2. <https://hoering.miljodirektoratet.no/Hoering/v2/990>
3. <https://dibk.no/byggereglene/horinger/hoyringar/forslag-til-endringer-byggteknisk-forskrift--7-2-m.m.-om-sikkerhet-for-overvann/>

Overvannsutvalget presenterte sin innstilling gjennom en NOU som ble lagt fram den 02.12. 2015: «Overvann i byer og tettsteder – som problem og ressurs». Mange av endringene er anbefalinger hentet fra dette dokumentet. I NOUen stipulerer utvalget de årlige nasjonale kostnadene som følge av overvannsskader til å ligge i størrelsesorden 1,5-3,6 mrd. kr. Ovennevnte forslag til endringer viser at regjeringa er svært opptatt av forholdene knyttet til overvann og ønsker å ta grep for å redusere kostnadene, farene og ulempene som følge av uheldig overvannshåndtering. Vi anbefaler at dere som rådgivere setter dere inn i endringsforslagene.

For å kunne ivareta overvannet på en god måte er det viktig med gode planbestemmelser. Vi anbefaler at følgende bestemmelser eller tilsvarende benyttes:

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett: www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor
Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge
Abels gate 9
7030 TRONDHEIM

Region Nord
Kongens gate 52-54
Capitolgården
8514 NARVIK

Region Sør
Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest
Naustdalsvegen. 1B
6800 FØRDE

Region Øst
Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR

1. Ved plan- og byggesaksbehandlingen skal det sikres tilstrekkelig arealer for lokal åpen overvannshåndtering, infiltrasjon til grunnen og tilhørende vegetasjon.
2. Overflatevann skal fortrinnsvis tas hånd om lokalt og åpent (gjennom infiltrasjon og fordrøyning i grunnen og åpne vannveier eller på annen måte utnyttes som ressurs) slik at vannets naturlige kretsløp opprettholdes og naturens selvrensingsevne utnyttes.
3. Bygninger og anlegg skal utformes slik at naturlige flomveier bevares og tilstrekkelig sikkerhet mot oversvømmelse oppnås.
4. Ved tiltak som nevnt i plan- og bygningsloven § 20-1 a), d) og m) skal overflatevann håndteres på en slik måte at det ikke vil medføre fare for byggeprosjektet eller medføre skader på byggverk på tiliggende naboeiendommer.

Plankart og planbeskrivelse må gjenspeiles i bestemmelsene.

Med hilsen

Kari Øvrelid
Regionsjef

Finn Herje
Senioringeniør

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.