



RUBB AS
Sundvollhovet
3535 KRØDEREN

Byggesak - Kvithyllveien 193 - gbnr. 56/160 - lagerhall - Kommunen trenger flere opplysninger

Vise til mottatte søknad om ferdigattest i forbindelse med oppførte lagerhall på overnevnte eiendom.

En gjennomgang av disse dokumenter, viser at vilkår i gitte tillatelse av 09.01.20 ikke er oppfylt. Dette gjelder;

- *For oppføring av bygning over 300 m² BRA utløser krav om at avfallsplan, dokumentasjon på faktisk disponering av avfallet og miljøsaneringsbeskrivelse, jf. byggt teknisk forskrift § 9-6, § 9-7 og § 9-9. Denne dokumentasjonen trenger ikke sendes inn til kommunen nå, men sluttrapport for avfallsplan må sendes inn sammen med søknad om ferdigattest.*

Når denne dokumentasjonen foreligger, vil søknaden om ferdigattest kunne behandles ferdig.

Ta gjerne kontakt hvis noe skulle være uklart.

Med hilsen
Stian Fallrø
byggesaksbehandler
Plan
Stian.Fallro@indrefosen.kommune.no
Tlf: 97767906

Dokumentet er elektronisk og har ingen fysisk signatur.

Hvis du ønsker å svare på dette brevet, send inn sikkert via dette skjemaet

<https://svarut.ks.no/edialog/mottaker/944305483>

Oppgi gjerne dette saksnummeret i skjemaet: 2019/8555

Du kan også kontakte oss per post til:

Indre Fosen kommune
Rådhusveien 13, 7100 RISSA
Sentralbord: 74 85 51 00



*Fantastiske
Fosen*