

Trøndelag fylkeskommune

Tilbakemelding på behov for tiltak på kulturminn

Frist 15. april

Navn på kulturminner/bygg	GNR/BNR eller Bygningsnummer
Stadsbygd kirke	5054 13/71
Rissa kirke	5061 1/2
Husmannsplassen Persenrommet	56/313
Ner-Killingberg	227/11
Grande Landhandel	275/16

nneområdet fra kommunene - INDRE F

Eier

Stadsbygd sokn, Indre
Fosen kommune
Rissa sokn, Indre Fosen
kommune

Tiltak

Alle platene i himling er løse, kan falle ned

1. Vanngjennomtrekning, spesielt tårnet, gjennom vindu og gjennom murene, særlig mot vest.
2. Innramming vindu i tårn er dårlig
3. Råte i bærende takkonstruksjoner, trapperom og kirkeskip
4. Blæring og avskalling av maling i våpenhuset.
5. Blybeslag utvendig på møne over kirkeskip er defekt

Rissa Bygdemuseum
Stiftelsen Leksvikmuseet

Reparasjon og vedlikehold av bygning
Brannsikring

Stiftelsen Leksvikmuseet

1. Innsetting av innerdør
2. Råte i veggen under vindu på nordsida

OSEN KOMMUNE

Beskrivelse av tiltak	Omfang av tiltaket - lite, middels, stort
Må sikres	Lite/middels
Fuger bør skiftes, vinu tettes	Stort
Må repareres	Lite/middels
Bjelker må skiftes	Stort
Sammenheng med pkt. 1 - maling fjernes og males opp når pkt 1. er utført	Middels
Må utbedres/ legge ny	Middels (stor?)
Reparasjon av stabburstak	Lite tiltak
Prosjektering og etablering av varslingsanlegg	Middels
Døra har stått der før men er nå borte	Lite tiltak
Må repareres	Lite/middels

Kontaktperson	e-post	telefon	Kart vedlagt?
Svanhild S. Skrødal	ss497@kirken.no	48067406	Nei
Svanhild S. Skrødal	ss497@kirken.no	48067406	Nei

Torun Bakken	fosentorun@gmail.com	90164913	Nei
Sol Five Sæther	Sol.Five.Saether@indre-fosen.kommune.no	91307645	Nei
Sol Five Sæther	Sol.Five.Saether@indre-fosen.kommune.no	91307645	Nei