

Indre Fosen Kommune
Rådhusveien 13
7100 RISSA

GODKJENT

Målepunktadresse

Pumpestasjon
Fevågskaret
7112 HASSELVIKA

Bueiningsnr:

Målerplassering:

Strømmåler: 14369743

Anleggsnr.

789972005301

Utskriftsdato

24.04.2020

Rapportnr:

33300

Inspektør

Gunnar Kimo

Kontrolltype

Inspeksjon/Periodisk

VEDTAK

Det lokale Eltilsyn viser til utført kontroll av Deres anlegg 789972005301 utført den **19.03.2020**.

Vedlagt oversendes tilsynsrapport av **19.03.2020**, basert på ovennevnte kontroll.

Det lokale Eltilsyn avdekket under kontrollen ingen feil eller mangler.

Kontrollen er utført i samarbeid med Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap sine krav om offentlig kontroll.

Det kan ikke utelukkes at anlegget har feil/mangler som ikke fremgår av rapporten.

Med hilsen

Gunnar Kimo

For Nettselskapet As - Fosen

Postadresse

Nettselskapet As - Fosen
Emil Schanches Gate

Internett

Epost

post@nettselskapet.as

Telefon

72529600

Telefax

Indre Fosen Kommune
Rådhusveien 13
7100 RISSA

GODKJENT

Målepunktadresse

Vannbasseng
Fevågveien 147
7110 FEVÅG

Bueiningsnr:

Målerplassering:

Strømmåler: 14369742

Anleggsnr.

789971005301

Utskriftsdato

24.04.2020

Rapportnr:

33301

Inspektør

Gunnar Kimo

Kontrolltype

Inspeksjon/Periodisk

VEDTAK

Det lokale Eltilsyn viser til utført kontroll av Deres anlegg 789971005301 utført den **19.03.2020**.

Vedlagt oversendes tilsynsrapport av **19.03.2020**, basert på ovennevnte kontroll.

Det lokale Eltilsyn avdekket under kontrollen ingen feil eller mangler.

Kontrollen er utført i samarbeid med Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap sine krav om offentlig kontroll.

Det kan ikke utelukkes at anlegget har feil/mangler som ikke fremgår av rapporten.

Med hilsen

Gunnar Kimo

For Nettselskapet As - Fosen

Postadresse

Nettselskapet As - Fosen
Emil Schanches Gate

Internett

Epost

post@nettselskapet.as

Telefon

72529600

Telefax

Indre Fosen Kommune
Rådhusveien 13
7100 RISSA

VARSEL OM VEDTAK

Målepunktadresse
Pumpestasjon, Sørvik
Hasselvikveien
7112 HASSELVIKA
Bueiningsnr:
Målerplassering:
Strømmåler: 14580311

Anleggsnr.
789121010301

Rapportnr:
33302

Utskriftsdato
24.04.2020

Inspektør
Gunnar Kimo

Dato for kontroll:
19.03.2020

Kontrolltype
Inspeksjon/Periodisk

Det lokale Eltilsyn (DLE) viser til utført kontroll av Deres anlegg 789121010301 utført den 19.03.2020.

Kontrollen ble utført i henhold til lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr § 3 og forskrift om elektriske lavspenningsanlegg § 7. Med bakgrunn i kontrollen er det utarbeidet tilsynsrapport med oversikt over feil og mangler ved anlegget. Rapporten angir også hvilke forskriftsmessige krav som dermed ikke er oppfylt.

Elektriske anlegg og alt elektrisk utstyr skal være i en slik stand at de ikke frembyr fare for liv, helse og materielle verdier, jf. lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven) § 2. Nærmere bestemmelser om krav til anlegget, er gitt i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (fel.)

Deres anlegg er undergitt et offentlig tilsyn som utøves av Det lokale Eltilsyn (DLE), jf. el-tilsynsloven §3 og fel §7.

Med bakgrunn i kontrollen er det utarbeidet en tilsynsrapport med oversikt over feil og mangler ved anlegget. Tilsynsrapporten angir også hvilke forskriftsmessige krav som dermed ikke er oppfylt.

Med bakgrunn i de feil og mangler som ble avdekket under kontrollen, forhåndsvarsles De om at DLE vurderer å treffe vedtak med plikt til å rette de feil og mangler som fremgår av vedlagte tilsynsrapport av 24.04.2020. Ved et eventuelt vedtak, vil det samtidig bli satt en frist for når retting må ha skjedd.

De har rett til å uttale Dem i sakens anledning, jf. forvaltningsloven § 16. Frist for å komme med eventuelle kommentarer, er 23.06.2020.

Eventuell dokumentasjon på at retting allerede har skjedd vil anses som kommentar til dette forhåndsvarselet og innebærer at saken kan bli avsluttet. Slik dokumentasjon skal gis av elektroinstallatør.

Dersom De unnlater å benytte Dem av retten til å uttale Dem, vil DLE legge til grunn de opplysninger som fremkommer av tilsynsrapporten til grunn i den videre saksbehandlingen.

De har rett til å gjøre Dem kjent med sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven §§ 18 -19.

Med hilsen

Gunnar Kimo

For Nettselskapet As - Fosen

Postadresse
Nettselskapet As - Fosen
Emil Schanches Gate
7160 BJUGN

Internett

Epost
post@nettselskapet.as

Telefon
72529600
Telefax

Målepunktadresse
Pumpestasjon, Sørvik
Hasselvikveien
7112 HASSELVIKA
Bueiningsnr:
Målerplassering:
Strømmåler: 14580311

Anleggsnr.
789121010301

Rapportnr:
33302

Utskriftsdato
24.04.2020

Inspektør
Gunnar Kimo

Dato for kontroll:
19.03.2020

Kontrolltype
Inspeksjon/Periodisk

Påviste feil må rettes av installatør

Pumpehus

1. Utstyr/anleggsdel var brukt/montert feil. Jf. FEL § 36
Pumpe var provisorisk tilkoblet med PR og plugg til stikkontakt, installasjonen må gjøre permanent

Sikringsskap

2. Sikringsskap/tavlerom var ikke rengjort. Jf. FEL § 9
Sikringsskap rengjøres, har vært utsatt for vannsprut

Kommentar:

Kontrollen er utført i samarbeid med Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap sine krav om offentlig kontroll.

Det kan ikke utelukkes at anlegget har feil/mangler som ikke fremgår av rapporten.

RETTING ER UTFØRT AV:

Det lokale elektrisitetstilsynet

Dato **Underskrift montør**

Dato for underskrift

Dato **Stempel/underskrift installatør**

Indre Fosen Kommune
Rådhusveien 13
7100 RISSA

GODKJENT

Målepunktadresse

Pumpestasjon
Fevågsjøen 107
7110 FEVÅG

Bueiningsnr:

Målerplassering:

Strømmåler: 29844292

Anleggsnr.

770060053001

Utskriftsdato

24.04.2020

Rapportnr:

33303

Inspektør

Gunnar Kimo

Kontrolltype

Inspeksjon/Periodisk

VEDTAK

Det lokale Eltilsyn viser til utført kontroll av Deres anlegg 770060053001 utført den **20.03.2020**.

Vedlagt oversendes tilsynsrapport av **20.03.2020**, basert på ovennevnte kontroll.

Det lokale Eltilsyn avdekket under kontrollen ingen feil eller mangler.

Kontrollen er utført i samarbeid med Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap sine krav om offentlig kontroll.

Det kan ikke utelukkes at anlegget har feil/mangler som ikke fremgår av rapporten.

Med hilsen

Gunnar Kimo

For Nettselskapet As - Fosen

Postadresse

Nettselskapet As - Fosen
Emil Schanches Gate

Internett

Epost

post@nettselskapet.as

Telefon

72529600

Telefax

Indre Fosen Kommune
Rådhusveien 13
7100 RISSA

VARSEL OM VEDTAK

Målepunktadresse Pumpestasjon Kvithyllveien 201 7100 RISSA	Anleggsnr. 795540003001	Rapportnr: 33337	Utskriftsdato 24.04.2020
Bueiningsnr: Målerplassering: Strømmåler: 11139076	Inspektør Gunnar Kimo	Dato for kontroll: 02.04.2020	Kontrolltype Inspeksjon/Nyanlegg

Det lokale Eltilsyn (DLE) viser til utført kontroll av Deres anlegg 795540003001 utført den 02.04.2020.

Kontrollen ble utført i henhold til lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr § 3 og forskrift om elektriske lavspenningsanlegg § 7. Med bakgrunn i kontrollen er det utarbeidet tilsynsrapport med oversikt over feil og mangler ved anlegget. Rapporten angir også hvilke forskriftsmessige krav som dermed ikke er oppfylt.

Elektriske anlegg og alt elektrisk utstyr skal være i en slik stand at de ikke frembyr fare for liv, helse og materielle verdier, jf. lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven) § 2. Nærmere bestemmelser om krav til anlegget, er gitt i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (fel.)
Deres anlegg er undergitt et offentlig tilsyn som utøves av Det lokale Eltilsyn (DLE), jf. el-tilsynsloven §3 og fel §7.

Med bakgrunn i kontrollen er det utarbeidet en tilsynsrapport med oversikt over feil og mangler ved anlegget. Tilsynsrapporten angir også hvilke forskriftsmessige krav som dermed ikke er oppfylt.

Med bakgrunn i de feil og mangler som ble avdekket under kontrollen, forhåndsvarsles De om at DLE vurderer å treffe vedtak med plikt til å rette de feil og mangler som fremgår av vedlagte tilsynsrapport av 24.04.2020. Ved et eventuelt vedtak, vil det samtidig bli satt en frist for når retting må ha skjedd.

De har rett til å uttale Dem i sakens anledning, jf. forvaltningsloven § 16. Frist for å komme med eventuelle kommentarer, er 23.06.2020.

Eventuell dokumentasjon på at retting allerede har skjedd vil anses som kommentar til dette forhåndsvarselet og innebærer at saken kan bli avsluttet. Slik dokumentasjon skal gis av elektroinstallatør.

Dersom De unnlater å benytte Dem av retten til å uttale Dem, vil DLE legge til grunn de opplysninger som fremkommer av tilsynsrapporten til grunn i den videre saksbehandlingen.

De har rett til å gjøre Dem kjent med sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven §§ 18 -19.

Med hilsen

Gunnar Kimo

For Nettselskapet As - Fosen

Målepunktadresse

Pumpestasjon
Kvithyllveien 201
7100 RISSA

Bueiningsnr:**Målerplassering:**

Strømmåler: 11139076

Anleggsnr.

795540003001

Inspektør

Gunnar Kimo

Rapportnr:

33337

Dato for kontroll:

02.04.2020

Utskriftsdato

24.04.2020

Kontrolltype

Inspeksjon/Nyanlegg

Påviste feil må rettes av installatør**Sikringsskap**

1. Merking var ikke i samsvar med sikringskurser/vern. Jf. FEL § 32
Sikringskurser manglet merking

Kommentar:

Kontrollen er utført i samarbeid med Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap sine krav om offentlig kontroll.

Det kan ikke utelukkes at anlegget har feil/mangler som ikke fremgår av rapporten.

RETTING ER UTFØRT AV:**Det lokale elektrisitetstilsynet**

Dato

Underskrift montør

Dato for underskrift

Dato

Stempel/underskrift installatør

Postadresse

Nettselskapet As - Fosen
Emil Schanches Gate
7160 BJUGN

Internett**Epost**

post@nettselskapet.as

Telefon

72529600

Telefax

Indre Fosen Kommune
Rådhusveien 13
7100 RISSA

GODKJENT

Målepunktadresse

Pumpestasjon
Sliperveien 180
7100 RISSA

Bueiningsnr:

Målerplassering:

Strømmåler: 15891130

Anleggsnr.

792352010301

Utskriftsdato

24.04.2020

Rapportnr:

33340

Inspektør

Gunnar Kimo

Kontrolltype

Inspeksjon/Periodisk

VEDTAK

Det lokale Eltilsyn viser til utført kontroll av Deres anlegg 792352010301 utført den **03.04.2020**.

Vedlagt oversendes tilsynsrapport av **03.04.2020**, basert på ovennevnte kontroll.

Det lokale Eltilsyn avdekket under kontrollen ingen feil eller mangler.

Kontrollen er utført i samarbeid med Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap sine krav om offentlig kontroll.

Det kan ikke utelukkes at anlegget har feil/mangler som ikke fremgår av rapporten.

Med hilsen

Gunnar Kimo

For Nettselskapet As - Fosen

Postadresse

Nettselskapet As - Fosen
Emil Schanches Gate

Internett

Epost

post@nettselskapet.as

Telefon

72529600

Telefax

Indre Fosen Kommune
Rådhusveien 13
7100 RISSA

VARSEL OM VEDTAK

Målepunktadresse Pumpestasjon, Vangsveien Vangsveien 7100 RISSA	Anleggsnr. 791800006001	Rapportnr: 33341	Utskriftsdato 24.04.2020
Bueiningsnr: Målerplassering: Strømmåler: 11139167	Inspektør Gunnar Kimo	Dato for kontroll: 02.04.2020	Kontrolltype Inspeksjon/Periodisk

Det lokale Eltilsyn (DLE) viser til utført kontroll av Deres anlegg 791800006001 utført den 02.04.2020.

Kontrollen ble utført i henhold til lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr § 3 og forskrift om elektriske lavspenningsanlegg § 7. Med bakgrunn i kontrollen er det utarbeidet tilsynsrapport med oversikt over feil og mangler ved anlegget. Rapporten angir også hvilke forskriftsmessige krav som dermed ikke er oppfylt.

Elektriske anlegg og alt elektrisk utstyr skal være i en slik stand at de ikke frembyr fare for liv, helse og materielle verdier, jf. lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven) § 2. Nærmere bestemmelser om krav til anlegget, er gitt i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (fel.)
Deres anlegg er undergitt et offentlig tilsyn som utøves av Det lokale Eltilsyn (DLE), jf. el-tilsynsloven §3 og fel §7.

Med bakgrunn i kontrollen er det utarbeidet en tilsynsrapport med oversikt over feil og mangler ved anlegget. Tilsynsrapporten angir også hvilke forskriftsmessige krav som dermed ikke er oppfylt.

Med bakgrunn i de feil og mangler som ble avdekket under kontrollen, forhåndsvarsles De om at DLE vurderer å treffe vedtak med plikt til å rette de feil og mangler som fremgår av vedlagte tilsynsrapport av 24.04.2020. Ved et eventuelt vedtak, vil det samtidig bli satt en frist for når retting må ha skjedd.

De har rett til å uttale Dem i sakens anledning, jf. forvaltningsloven § 16. Frist for å komme med eventuelle kommentarer, er 23.06.2020.

Eventuell dokumentasjon på at retting allerede har skjedd vil anses som kommentar til dette forhåndsvarselet og innebærer at saken kan bli avsluttet. Slik dokumentasjon skal gis av elektroinstallatør.

Dersom De unnlater å benytte Dem av retten til å uttale Dem, vil DLE legge til grunn de opplysninger som fremkommer av tilsynsrapporten til grunn i den videre saksbehandlingen.

De har rett til å gjøre Dem kjent med sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven §§ 18 -19.

Med hilsen

Gunnar Kimo

For Nettselskapet As - Fosen

Målepunktadresse
Pumpestasjon, Vangsveien
Vangsveien
7100 RISSA

Bueiningsnr:
Målerplassering:
Strømmåler: 11139167

Anleggsnr.
791800006001

Inspektør
Gunnar Kimo

Rapportnr:
33341

Dato for kontroll:
02.04.2020

Utskriftsdato
24.04.2020

Kontrolltype
Inspeksjon/Periodisk

Påviste feil må rettes av installatør

Sikringsskap

1. Kabelinnføringer / åpninger for kabelinnføringer var ikke tettet. Jf. FEL § 28
Hull i sikringsskap må tettes

Kommentar:

Kontrollen er utført i samarbeid med Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap sine krav om offentlig kontroll.

Det kan ikke utelukkes at anlegget har feil/mangler som ikke fremgår av rapporten.

RETTING ER UTFØRT AV:

Det lokale elektrisitetstilsynet

Dato **Underskrift montør**

Dato for underskrift

Dato **Stempel/underskrift installatør**

Indre Fosen Kommune
Rådhusveien 13
7100 RISSA

VARSEL OM VEDTAK

Målepunktadresse

Pumpestasjon
Sandbakkveien
7105 STADSBYGD

Bueiningsnr:**Målerplassering:**

Strømmåler: 29844332

Anleggsnr.

778182010301

Rapportnr:

33342

Utskriftsdato

24.04.2020

Inspektør

Gunnar Kimo

Dato for kontroll:

02.04.2020

Kontrolltype

Inspeksjon/Periodisk

Det lokale Eltilsyn (DLE) viser til utført kontroll av Deres anlegg 778182010301 utført den 02.04.2020.

Kontrollen ble utført i henhold til lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr § 3 og forskrift om elektriske lavspenningsanlegg § 7. Med bakgrunn i kontrollen er det utarbeidet tilsynsrapport med oversikt over feil og mangler ved anlegget. Rapporten angir også hvilke forskriftsmessige krav som dermed ikke er oppfylt.

Elektriske anlegg og alt elektrisk utstyr skal være i en slik stand at de ikke frembyr fare for liv, helse og materielle verdier, jf. lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven) § 2. Nærmere bestemmelser om krav til anlegget, er gitt i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (fel.)

Deres anlegg er undergitt et offentlig tilsyn som utøves av Det lokale Eltilsyn (DLE), jf. el-tilsynsloven §3 og fel §7.

Med bakgrunn i kontrollen er det utarbeidet en tilsynsrapport med oversikt over feil og mangler ved anlegget. Tilsynsrapporten angir også hvilke forskriftsmessige krav som dermed ikke er oppfylt.

Med bakgrunn i de feil og mangler som ble avdekket under kontrollen, forhåndsvarsles De om at DLE vurderer å treffe vedtak med plikt til å rette de feil og mangler som fremgår av vedlagte tilsynsrapport av 24.04.2020. Ved et eventuelt vedtak, vil det samtidig bli satt en frist for når retting må ha skjedd.

De har rett til å uttale Dem i sakens anledning, jf. forvaltningsloven § 16. Frist for å komme med eventuelle kommentarer, er 23.06.2020.

Eventuell dokumentasjon på at retting allerede har skjedd vil anses som kommentar til dette forhåndsvarselet og innebærer at saken kan bli avsluttet. Slik dokumentasjon skal gis av elektroinstallatør.

Dersom De unnlater å benytte Dem av retten til å uttale Dem, vil DLE legge til grunn de opplysninger som fremkommer av tilsynsrapporten til grunn i den videre saksbehandlingen.

De har rett til å gjøre Dem kjent med sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven §§ 18 -19.

Med hilsen

Gunnar Kimo

For Nettselskapet As - Fosen

Postadresse

Nettselskapet As - Fosen
Emil Schanches Gate
7160 BJUGN

Internett**Epost**

post@nettselskapet.as

Telefon

72529600

Telefax

Målepunktadresse

Pumpestasjon
Sandbakkveien
7105 STADSBYGD

Bueiningsnr:**Målerplassering:**

Strømmåler: 29844332

Anleggsnr.

778182010301

Rapportnr:

33342

Utskriftsdato

24.04.2020

Inspektør

Gunnar Kimo

Dato for kontroll:

02.04.2020

Kontrolltype

Inspeksjon/Periodisk

Påviste feil må rettes av installatør**Utvendig**

1. Utstyr/anleggsdel var utsatt for skadelig mekanisk påkjenning. Jf. FEL § 28
Stikkledning og rør med kabler var forlagt oppå bakken

Sikringsskap

2. Utstyr/anleggsdel manglet forskriftsmessig merking. Jf. FEL § 32
Jordfeilbrytere 3FJ1 og 4FJ1 manglet merking

Kommentar:

Kontrollen er utført i samarbeid med Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap sine krav om offentlig kontroll.

Det kan ikke utelukkes at anlegget har feil/mangler som ikke fremgår av rapporten.

RETTING ER UTFØRT AV:

Det lokale elektrisitetstilsynet

Dato

Underskrift montør

Dato for underskrift

Dato

Stempel/underskrift installatør

Postadresse

Nettselskapet As - Fosen
Emil Schanches Gate
7160 BJUGN

Internett**Epost**

post@nettselskapet.as

Telefon

72529600

Telefax

Indre Fosen Kommune
Rådhusveien 13
7100 RISSA

VARSEL OM VEDTAK

Målepunktadresse

Pumpestasjon
Fenstadveien
7105 STADSBYGD

Bueiningsnr:**Målerplassering:**

Strømmåler: 14887617

Anleggsnr.

778103020301

Rapportnr:

33343

Dato for kontroll:

02.04.2020

Utskriftsdato

24.04.2020

Kontrolltype

Inspeksjon/Periodisk

Det lokale Eltilsyn (DLE) viser til utført kontroll av Deres anlegg 778103020301 utført den 02.04.2020.

Kontrollen ble utført i henhold til lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr § 3 og forskrift om elektriske lavspenningsanlegg § 7. Med bakgrunn i kontrollen er det utarbeidet tilsynsrapport med oversikt over feil og mangler ved anlegget. Rapporten angir også hvilke forskriftsmessige krav som dermed ikke er oppfylt.

Elektriske anlegg og alt elektrisk utstyr skal være i en slik stand at de ikke frembyr fare for liv, helse og materielle verdier, jf. lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven) § 2. Nærmere bestemmelser om krav til anlegget, er gitt i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (fel.)

Deres anlegg er undergitt et offentlig tilsyn som utøves av Det lokale Eltilsyn (DLE), jf. el-tilsynsloven §3 og fel §7.

Med bakgrunn i kontrollen er det utarbeidet en tilsynsrapport med oversikt over feil og mangler ved anlegget. Tilsynsrapporten angir også hvilke forskriftsmessige krav som dermed ikke er oppfylt.

Med bakgrunn i de feil og mangler som ble avdekket under kontrollen, forhåndsvarsles De om at DLE vurderer å treffe vedtak med plikt til å rette de feil og mangler som fremgår av vedlagte tilsynsrapport av 24.04.2020. Ved et eventuelt vedtak, vil det samtidig bli satt en frist for når retting må ha skjedd.

De har rett til å uttale Dem i sakens anledning, jf. forvaltningsloven § 16. Frist for å komme med eventuelle kommentarer, er 23.06.2020.

Eventuell dokumentasjon på at retting allerede har skjedd vil anses som kommentar til dette forhåndsvarselet og innebærer at saken kan bli avsluttet. Slik dokumentasjon skal gis av elektroinstallatør.

Dersom De unnlater å benytte Dem av retten til å uttale Dem, vil DLE legge til grunn de opplysninger som fremkommer av tilsynsrapporten til grunn i den videre saksbehandlingen.

De har rett til å gjøre Dem kjent med sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven §§ 18 -19.

Med hilsen

Gunnar Kimo

For Nettselskapet As - Fosen

Postadresse

Nettselskapet As - Fosen
Emil Schanches Gate
7160 BJUGN

Internett**Epost**

post@nettselskapet.as

Telefon

72529600

Telefax

Målepunktadresse

Pumpestasjon
Fenstadveien
7105 STADSBYGD

Bueiningsnr:**Målerplassering:**

Strømmåler: 14887617

Anleggsnr.

778103020301

Inspektør

Gunnar Kimo

Rapportnr:

33343

Dato for kontroll:

02.04.2020

Utskriftsdato

24.04.2020

Kontrolltype

Inspeksjon/Periodisk

Påviste feil må rettes av installatør**Sikringsskap**

1. Utstyr for jordfeilvarsling var feilkoblet/virket ikke. Jf. FEL § 21
Jordfeilvarsel var defekt

Kommentar:

Kontrollen er utført i samarbeid med Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap sine krav om offentlig kontroll.

Det kan ikke utelukkes at anlegget har feil/mangler som ikke fremgår av rapporten.

RETTING ER UTFØRT AV:**Det lokale elektrisitetstilsynet**

Dato

Underskrift montør

Dato for underskrift

Dato

Stempel/underskrift installatør

Postadresse

Nettselskapet As - Fosen
Emil Schanches Gate
7160 BJUGN

Internett**Epost**

post@nettselskapet.as

Telefon

72529600

Telefax

Indre Fosen Kommune
Rådhusveien 13
7100 RISSA

VARSEL OM VEDTAK

Målepunktadresse

Pumpestasjon
Teglverksveien
7105 STADSBYGD

Bueiningsnr:**Målerplassering:**

Strømmåler: 29844424

Anleggsnr.

777272010301

Rapportnr:

33344

Utskriftsdato

24.04.2020

Inspektør

Gunnar Kimo

Dato for kontroll:

02.04.2020

Kontrolltype

Inspeksjon/Periodisk

Det lokale Eltilsyn (DLE) viser til utført kontroll av Deres anlegg 777272010301 utført den 02.04.2020.

Kontrollen ble utført i henhold til lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr § 3 og forskrift om elektriske lavspenningsanlegg § 7. Med bakgrunn i kontrollen er det utarbeidet tilsynsrapport med oversikt over feil og mangler ved anlegget. Rapporten angir også hvilke forskriftsmessige krav som dermed ikke er oppfylt.

Elektriske anlegg og alt elektrisk utstyr skal være i en slik stand at de ikke frembyr fare for liv, helse og materielle verdier, jf. lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven) § 2. Nærmere bestemmelser om krav til anlegget, er gitt i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (fel.)

Deres anlegg er undergitt et offentlig tilsyn som utøves av Det lokale Eltilsyn (DLE), jf. el-tilsynsloven §3 og fel §7.

Med bakgrunn i kontrollen er det utarbeidet en tilsynsrapport med oversikt over feil og mangler ved anlegget. Tilsynsrapporten angir også hvilke forskriftsmessige krav som dermed ikke er oppfylt.

Med bakgrunn i de feil og mangler som ble avdekket under kontrollen, forhåndsvarsles De om at DLE vurderer å treffe vedtak med plikt til å rette de feil og mangler som fremgår av vedlagte tilsynsrapport av 24.04.2020. Ved et eventuelt vedtak, vil det samtidig bli satt en frist for når retting må ha skjedd.

De har rett til å uttale Dem i sakens anledning, jf. forvaltningsloven § 16. Frist for å komme med eventuelle kommentarer, er 23.06.2020.

Eventuell dokumentasjon på at retting allerede har skjedd vil anses som kommentar til dette forhåndsvarselet og innebærer at saken kan bli avsluttet. Slik dokumentasjon skal gis av elektroinstallatør.

Dersom De unnlater å benytte Dem av retten til å uttale Dem, vil DLE legge til grunn de opplysninger som fremkommer av tilsynsrapporten til grunn i den videre saksbehandlingen.

De har rett til å gjøre Dem kjent med sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven §§ 18 -19.

Med hilsen

Gunnar Kimo

For Nettselskapet As - Fosen

Postadresse

Nettselskapet As - Fosen
Emil Schanches Gate
7160 BJUGN

Internett**Epost**

post@nettselskapet.as

Telefon

72529600

Telefax

Målepunktadresse

Pumpestasjon
Teglverksveien
7105 STADSBYGD

Bueiningsnr:**Målerplassering:**

Strømmåler: 29844424

Anleggsnr.

777272010301

Rapportnr:

33344

Utskriftsdato

24.04.2020

Inspektør

Gunnar Kimo

Dato for kontroll:

02.04.2020

Kontrolltype

Inspeksjon/Periodisk

Påviste feil må rettes av installatør**Sikringsskap**

1. Utstyr for jordfeilvarsling var feilkoblet/virket ikke. Jf. FEL § 21
Lampe i skapdør som lyser ved jordfeil virket ikke, muligens defekt pære

Kommentar:

Kontrollen er utført i samarbeid med Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap sine krav om offentlig kontroll.

Det kan ikke utelukkes at anlegget har feil/mangler som ikke fremgår av rapporten.

RETTING ER UTFØRT AV:**Det lokale elektrisitetstilsynet**

Dato

Underskrift montør

.

Dato for underskrift

Dato

Stempel/underskrift installatør

Postadresse

Nettselskapet As - Fosen
Emil Schanches Gate
7160 BJUGN

Internett**Epost**

post@nettselskapet.as

Telefon

72529600

Telefax