



KYSTPLAN AS
Postboks 4 Fillan
7239 HITRA

Utslippstillatelse - Gbnr. 308/12 - Drakestranda 892

Tillatelse til utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg og tillatelse til byggetiltak

Anleggseier:	Ingrid Marie Hammer
Ansvarlig søker:	Sand Bygg AS
Bygningstype:	Fritidsbolig
Beregnet pe:	5
Anleggstype:	Tilkobling til felles slamavskiller
Restutslipp:	Trondheimsfjorden
Utslippsdybde:	Minimum 2m under laveste lavvann
Tømmefrekvens:	Hvert 2. år
Resipientens kapasitet:	God

Vi viser til søknad innsendt av Kystplan på vegne av Sand bygg AS om utslippstillatelse og tillatelse til tiltak. Vi mottok søknaden 20.04.2020.

Vedtak for utslippstillatelse etter forurensningsloven

Indre Fosen kommune gir tillatelse til utslipp av sanitært avløpsvann for inntil 5 pe på eiendommen gnr. 308 bnr.12. Hjemmel for vedtaket er forurensningsloven § 11, jf. Forurensningsforskriften kapittel 12. For å unngå skade eller ulempe fastsetter vi i samsvar med forurensningsloven § 16 følgende vilkår:

1. Anlegget skal ikke tas i bruk før det foreligger godkjent ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse fra kommunen. Sammen med anmodning om ferdigattest skal det sendes inn:
 - Oppdatert situasjonsplan i målestokk 1:500 eller 1:1000. Alle anleggsdeler og ledningstraséer.



*Fantastiske
Fosen*

2. Når anlegget er ferdig installert skal anleggseier informere Fosen Renovasjon IKS.
3. Anleggseier må bli enig med den andre brukeren av anlegget, gbnr. 308/22, i forhold til fordeling av tømme kostnader. Fosen Renovasjon må informeres om dette.
4. Anlegget må ikke tilføres avløpsvann som i mengde eller sammensetning er i strid med tillatelsen (beregnet pe). Drensvann, takvann, og annet overvann skal ikke tilføres avløpsanlegget.
5. Anlegget skal ikke tilføres stoffer som kan redusere funksjonen eller renseevnen. Anlegget skal ikke tilføres andre stoffer enn det som naturlig kommer fra toalett og husholdning (ikke våtservietter, engangskluter mm.).
6. Dersom det i forbindelse med gravingen oppdages fredede kulturminner eller forurensset grunn, skal arbeidet straks stanses. Melding om funn av kulturminner skal sendes fylkeskommunen umiddelbart, mens melding om forurensset grunn skal sendes kommunen umiddelbart.
7. Dersom det i framtiden kommer offentlig avløpsledning over nærliggende areal til eiendommen, kan kommunen kreve tilknytning til denne, uavhengig av utslippstillatelse gitt i dette vedtak, jf. plan- og bygningsloven § 27-2 annet ledd.

Vurdering av søknaden

Vår vurdering er at tiltaket ikke kommer i konflikt med vernet av naturmangfoldet etter naturmangfoldlovens bestemmelser. Naturmangfoldet vil ikke bli berørt av tiltaket. Den samlede belastningen i området vil ikke bli nevneverdig endret av tiltaket. Trondheimsfjorden har per i dag god økologisk tilstand, vår vurdering er at det omsøkte tiltaket ikke vil påvirke denne nevneverdig. Tiltaket vil derfor ikke berøre Vannforskriften §12 sine bestemmelser.

Vedtak byggetillatelse etter plan- og bygningsloven

Indre Fosen kommune gir tillatelse til legging av avløpsledning fra gbnr. 308/12 for tilkobling til eksisterende slamavskiller på eiendommen gbnr.308/2. Tiltaket skal være i samsvar med søknaden. Hjemmel for vedtaket er plan- og bygningsloven §21-4, jf § 20-3.

Mottatte ansvarsretter erklæres for funksjoner, fagområder, ansvarsområder og tiltaksklasser:

Ansvarlig foretak	Funksjon, ansvarsområde og tiltaksklasse			
	SØK	PRO	UTF	UAVHENGIG KONTROLL
Sand Bygg AS Org.nr.: 977 077 281	X			
	Avløpsanlegg, tiltaksklasse 1			
Pallin AS Org.nr.: 948 266 970		X		
	Grunn- og terrengarbeider, tiltaksklasse 1			
Pallin AS Org.nr.: 948 266 970			X	
	Rørarbeider, tiltaksklasse 1			

Begrunnelse for vedtaket

NVE sine løsmasse-kart over området viser ingen aktsomhetssoner i nærheten. Vår vurdering er derfor at det aktuelle arealet er trygt i forhold til det omsøkte tiltaket. Naturbase og artskart er sjekket. Det er etter det vi finner ikke registrert viktige naturverdier på arealet. Vi kjenner heller ikke til spesielle verdier som ikke er registrert i nevnte databaser. Vår vurdering er at kunnskapsgrunnlaget er godt nok i denne saken og at naturmangfoldet ikke vil bli berørt av tiltaket. Den samlede belastningen i området vil heller ikke bli nevneverdig endret av tiltaket.

Varighet

Tillatelsen faller bort hvis tiltaket ikke er igangsatt innen tre år, eller innstilles i mer enn to år, jf. plan- og bygningslovens § 21-9.

Du og berørte parter kan klage på vedtaket

Du kan klage på vedtaket, jmfør forvaltningsloven § 28. Fristen for å klage er tre uker. Husk å begrunne klagen og oppgi hvilke endringer du ønsker. Også andre som er berørt av denne tillatelsen til utslipp, for eksempel nære naboer, kan klage på vedtaket. Dersom noen klager på tillatelsen, gjennomfører du tiltaket på egen risiko.

Kommunen kan bestemme at tillatelsen ikke kan tas i bruk før klagen er avgjort.
Kommunens avgjørelse om dette kan ikke påklages, jmfør forvaltningsloven § 42.

Du har rett til å se dokumentene i saken

Du har også rett til å se alle dokumentene i saken, jmfør forvaltningsloven §§ 18 og 19. I denne saken er dokumentene offentlige, og alle som ønsker, har rett til å se og gjøre seg kjent med dem.

Saksbehandlingsgebyr

For behandling av utslippssøknad påløper et gebyr på kr. 4235. Faktura vil bli ettersendt.

Med hilsen
Liv Heide
miljøkonsulent
Næringsavdelingen
Liv.Heide@indrefosen.kommune.no
Tlf: 91701141

Hvis du ønsker å svare på dette brevet, send inn sikkert via dette skjemaet

<https://svarut.ks.no/edialog/mottaker/944305483>

Oppgi gjerne dette saksnummeret i skjemaet: 2020/2834

Du kan også kontakte oss per post til:

Indre Fosen kommune
Postboks 23, 7101 RISSA
Sentralbord: 74 85 51 00

Kopi:

FOSEN RENOVASJON IKS

FOSEN HELSE IKS