



Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS
Kongens gate 2
7011 TRONDHEIM

Hallveien 24 - 5054/275/147 - Aksept av tiltaksplan

Avvik 1. Bilder på skilting vedlegges dette dokumentet. Beskrivelse på alarmorganisering vedlegges.

Selvlukkere er ikke montert. Vi vil montere dette innen 27 juni.

Avvik 2. Utfyllende merking til sprinklersentral er ikke utført. Oppdatering av orienteringsplaner er ikke utført. Eier har purret entreprenør for å få en dato når dette skal være ferdig. Vi vil videreformidle når vi har mottatt en dato.

Avvik 3. Rutiner ved bortfall av alarmanlegg er vedlagt.

Avvik 5. Evakueringsplan vedlegges.

Med hilsen
Rune Berg
Fagleder Bygg og eiendom
Bygg og eiendom
rune.berg@indrefosen.kommune.no
Tlf: 91650558

Hvis du ønsker å svare på dette brevet, send inn sikkert via dette skjemaet

<https://svarut.ks.no/edialog/mottaker/944305483>

Oppgi gjerne dette saksnummeret i skjemaet: 2020/1030

Du kan også kontakte oss per post til:

Indre Fosen kommune
Postboks 23, 7101 RISSA
Sentralbord: 74 85 51 00



*Fantastiske
Fosen*