



Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS
Forebyggende avdeling

Stiftelsen Leksvikmuseet
Setergårdsveien 10
7125 VANVIKAN

Deres ref.:
Steinar Saghaug

Arkiv: M71
Saksnr: 2019/22671-9

Saksbehandler:
Hans-Marius Wold

Dato:
26.06.2020

Rolveien 30 - 5054/272/11 – Ner Killingberg - Avslutning av tilsynssak

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS har den 31.03, 29.04 og 22.06.2020 mottatt deres tilbakemelding på tilsynsrapport etter tilsynet 27.08.2019.

Vi avslutter tilsynssaken

Vi har blant annet mottatt et brannteknisk notat, datert 08.10.2019, utført av Rambøll, og en byggesak, datert 15.06.2020, om dispensasjon og tillatelse til tiltak i Rolveien 30. Branntekniske råd gitt i Rambølls branntekniske notat legges som vilkår for dispensasjonen i byggesaken, da Rambøll mener at beskrevne tiltak gir en mindre brannrisiko og dermed økt verdisikkerhet på Ner Killingberg. I byggesaken blir det blant annet opplyst om at «saken har vært sendt på høring til overordnet myndighet og at det ikke er innkommet negative høringsuttalelser.» For ordens skyld må nevnes at byggesaken ikke har vært på høring hos Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS.

Brann- og redningstjenesten er ikke enig i valgt løsning. Vi mener at tribune gir økt brannenergi, en oppstått brann vil kunne spre seg over hele tunet, vi har lang utrykningstid til Ner Killingberg, det er ikke heldekkende brannalarmanlegg og det mangler direktevarsling til Midt-Norge 110-sentral IKS. Men vi noterer at Rambøll har vurdert brannsikkerheten som tilfredsstillende med tiltak de har beskrevet og tar den mottatte dokumentasjonen til etterretning og avslutter herved oppfølgingen av denne tilsynssaken.

Eiers og brukers ansvar for brannsikkerheten

Våre tilsyn er stikkprøvebaserte, og vi gjør derfor oppmerksom på at det kan foreligge brannsikkerhetsmessige mangler som ikke ble avdekket under tilsynet. Eier og bruker av bygningen er ansvarlig for å avdekke og rette opp eventuelle avvik gjennom sitt systematiske sikkerhetsarbeid.

Dersom noe er uklart

Henvendelse vedrørende saken kan gjøres til Hans-Marius Wold, som kan treffes på telefon 948 35 804 alt. e-post: hans-marius.wold@tbrt.no. Det er viktig at De ved alle henvendelser oppgir sakens saksnummer som er 2019/22671.

Med hilsen
TRØNDELAG BRANN- OG REDNINGSTJENESTE IKS

Christian Widén-Björk
branningeniør

Hans-Marius Wold
brannmester

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift
Kopi: Anne Lise Sætre og Rune Berg, Indre Fosen kommune.

Post- og besøksadresse:

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS
Sluppenvegen 18
7037 TRONDHEIM

Telefon:

+47 72547600

Telefaks:

+47 72547614

Organisasjonsnummer:

NO 992047364

E-postadresse: postmottak@tbrt.no

Internettadresse: www.tbrt.no