

Søknad om ferdigattest



Plan- og bygningsloven § 21-10 og SAK10 §§ 8-1 og 8-2

Søknaden gjelder

Eiendom/Byggested

Kommunens saksnummer	Kommune	Gnr.	Bnr.	Adresse
2019/3223	Indre Fosen	125	32	Furumo, 7100 RISSA

Ansvarlig søker

Navn	Organisasjonsnummer	Kontaktperson	Telefon	Mobiltelefon
DYRENDAHL BYGG AS	988190241	Svein Arne Dyrendahl	91813089	91813089

e-postadresse
dyrendahlbyggas@gmail.com

Ferdigattest

Tiltaket tilfredsstiller kravene til ferdigattest

Oppdatert dokumentasjon

Det er IKKE foretatt ikke søknadspliktige endringer/justeringer i forhold til tillatelsen.

Varmesystem

Energiforsyning

varmepumpe luft

Varmefordeling

vannbåren gulvvarme

Erklæring

Tilstrekkelig dokumentasjon som grunnlag for driftsfasen er overlevert byggverkets eier.

Signering

(tiltakshaver signere for tiltak uten ansvarlig søker)

Ansvarlig søker

Dato

30.06.2020

Signatur

Svein Arne Dyrendahl

Gjentas med blokkbokstaver

Gjennomføringsplan



Søknaden gjelder

Eiendom/Byggested

Kommune Gnr. Bnr. Adresse Dato Sign. Ansv.søker Kommunens saksnr.
Indre Fosen 125 32 Furumo, 7100 RISSA 30.06.20 Søren A. Dyrendahl 2019/3223

Beskrivelse fagområde

Prosjektering

Fagområde	Beskrivelse av ansvarsområde, hentet fra søknad/erklæring om ansvarsrett	Tiltaksklasse	Foretakets navn	Søknad om rammetillatelse	Søknad om igangsettings tillatelse /ett-trinn søknad	Søknad om midlertidig bruks tillatelse	Søknad om ferdigattest	Arbeidet innenfor ansvarsretten er avsluttet
Tømrer og betong	Tømrer- og betongarbeid	1	988190241 DYRENDAHL BYGG AS					
Grave og grunn	Grave- og grunnarbeid	1	948266970 PALLIN AS					
Rør, varme, sanitær og ventilasjon	Rør, varme, sanitær og ventilasjonsarbeid	1	991482148 ABD RØRSERVICE AS					

Utførelse

Fagområde	Ansvarsområde	Tiltaksklasse	Foretakets navn	Søknad om rammetillatelse	Søknad om igangsettings tillatelse /ett-trinn søknad	Søknad om midlertidig bruks tillatelse	Søknad om ferdigattest	Arbeidet innenfor ansvarsretten er avsluttet
Tømrer- og betongarbeid	Tømrer- og betongarbeid	1	988190241 DYRENDAHL BYGG AS					

Gjennomføringsplan



Grave- og grunnarbeid	Grave og grunnarbeider	1	948266970 PALLIN AS	X
Rør, varme, sanitær og ventilasjonsarbeid	Rør, varme, sanitær og ventilasjonsarbeider	1	991482148 ABD RØRSERVICE AS	X

Kontroll

Fagområde	Ansvarsområde	Tiltaksklasse	Foretakets navn	Søknad om rammetillatelse	Søknad om igangsettings tillatelse /ett-trinn søknad	Søknad om midlertidig bruks tillatelse	Søknad om ferdigattest
Kontroll av tetthet og fall på våtrom	Kontroll av tetthet og fall på våtrom	1	990847290 VS BYGG AS				

Kommunens saksnr.
2019/3223

Vedlegg nr.
G-



Kontrollerklæring med sluttrapport

etter plan- og bygningsloven (pbl) § 24-2, jf. SAK10 § 12-5 og § 14-8

Kontrollerklæring skal sendes til ansvarlig søker.

Erklæringen gjelder							
Elendom/ byggsted	Gnr. 125	Bnr. 32	Festenr.	Seksjonsnr.	Bygningsnr.	Bofignr.	Kommune Indre Fosen
Adresse Dørndalsveien 637 b					Postnr. 7100	Poststed Rissa	

Ansvarlig kontrollerende	
Foretakets navn VS Bygg	Organisasjonsnr. 990847290

Ansvarsrett erklært dato	
-----------------------------	--

Ansvarsområdet	
Hentet fra erklæring om ansvarsrett	Kontroll av tetthet og fall på våtrom

Sluttrapport	
☒	Ingen avvik er funnet, se vedlagte plan for uavhengig kontroll
☐	Observerte avvik er lukket, se vedlagte plan for uavhengig kontroll
☐	Åpne avvik er rapportert til kommunen, se vedlagt plan for uavhengig kontroll
Vedlegg	
Plan for uavhengig kontroll	
Vedlegg nr. G-	

Erklæring og underskrift		
Kontroll er gjennomført på en forskriftsmessig måte.		
Kontrollforetaket er uavhengig av foretakene som er kontrollert.		
Ansvarlig kontrollerende foretak er kjent med reglene om straff og sanksjoner i plan- og bygningsloven kap 32, og at det kan medføre reaksjoner dersom vi har gitt uriktige opplysninger.		
Dato 30.06.2020	Kontrollerende foretaks underskrift VS BYGG 7105 STADSRYGD 990847290	Gjentas med blokkbolutøver John VS BYGG



JOHN VS BYGG.NO



Målerapport - lekkasjemåling

Byggherre: Kristin og Espen Dyrendahl
 Adresse/Husnr.: Dømdalsveien 637 b
 Hustype: egen tegnet
 Tegningsnr./Ver.:
 Ansvarlig utbygger: Dyrendahl Bygg AS
 Ansvarlig for måling: VS BYGG AS
 Måleutstyr /type/serienr.): TM 250

Målingens hensikt

Kontroll under byggeprosess ☐
 Egenkontroll ved slutføring ☒
 3dje parts forenklet kontroll ☐
 Annet ☐ Beskriv

Kommentar:

Måling

Avlest luftmengde ved 50Pa	690	m³/h
/ Beregnet oppvarmet volum	707	m³
= Lekkasjetall	0,97	

Bruksområde

Flexit TM 250 er beregnet for å måle tetthet i boliger under oppføring og å gi en god, forenklet sluttokumentasjon spesielt egnet ved egenkontroll av tetthet til eneboliger og leiligheter (indikere byggets lekkasjetall).

Forskrifter og standarder

Flexit TM 250 utfører tetthetsmåling av boligen etter en forenkling av differanse-trykkmetoden som er beskrevet i NS-EN ISO 9972:2015.

Toleranser

Viften kan brukes i arbeidsområdet 190-1500 m³/h.

Måleusikkerhet: Luftmengde: +/- 2%

Trykk: +/- 3%

Ved måling hvor luftmengden er mellom 190 og 300 m³/h, bør det gjøres to kontrollmålinger. Avviket må ikke overstige 7%.

Undertegnede bekrefter at målingen er utført iht. prosedyre beskrevet i veiledningen.

Dato: 26.06.2026
 7105 STADSBYGD
 ORG. 990817298
 Signatur: John Fjellheim VS BYGG AS