



ADVOKATFIRMAET KUVÅS OG
BONDAHL AS
v/Advokat Ole Halvard Bondahl
Nordre gate 7
7011 TRONDHEIM

Avløp fra gbnr. 15/7 - svikt i pumpestasjon - tilbakeslag

Fungerende leder av kommunalteknikk i Indre Fosen kommune har hatt flere samtaler på telefon med Alfred Raudberget etter hendelsen i pumpestasjon på industriområde på Røberg lørdag 30.mai 2020. Og alle parter er nok glad for at ikke samme situasjon som i 2010 oppstod.

Kommunen må nok erkjenne at det som ble lovet muntlig etter hendelsen i 2010 ikke er fullt opp. Med at pumpestasjonen skulle få elektronisk overvåkning. I mine samtaler med Alfred Raudberget ble det lovet at kommunen skulle få på plass denne overvåkningen.

Undertegnede satt ikke i den posisjon han har i dag og har hatt behov for å orientere seg opp på saken. Først og fremst hva som ble gjort med pumpestasjonen ifm utbygging til Marin Harvest Labrus AS avd. Stadsbygd i 2008 -10.

Sannheten er at flytting av stasjon ble ikke ferdig utført, slik at pumpestasjonen ikke har den optimale funksjon den skal ha, bl annet når det gjelder elektronisk overvåkning, HMS og optimal vedlikehold fra kommunens side.

Mye tyder på at det ble mange muntlige avklaringer med prosjektleder fra Marvin Harvest, eier av nabotomt og kommunen.

Dette er situasjonen når jeg nå jobber med å få denne pumpestasjonen opp på dette kvalitetsnivået, som skal være på kommunens pumpestasjoner.

Noen dato i dag har jeg ikke, når vi kan tilbakemelde at pumpestasjon har den kvalitet den skal ha. Men målet er før desember 2020. Inntil da vil vi fysisk ha mere enn normalt tilsyn på pumpestasjonen.

Med hilsen
Kjell Sverre Tung
fungerende leder kommunalteknikk
Teknisk
kst@indrefosen.kommune.no
Tlf: 41418123

Hvis du ønsker å svare på dette brevet, send inn sikkert via dette skjemaet

<https://svarut.ks.no/edialog/mottaker/944305483>

Oppgi gjerne dette saksnummeret i skjemaet: 2020/4483

Du kan også kontakte oss per post til:

Indre Fosen kommune
Postboks 23, 7101 RISSA
Sentralbord: 74 85 51 00



*Fantastiske
Fosen*

