

Sendes kun som digitalt brev.

Til INDRE FOSEN kommune

Ferdigmelding - Stedlig sikring av oljetank - jfr. Forurensingsforskriften §1.8

Ferdigmeldingen gjelder stedlig sikring av oljetank for angitte eiendom i henhold til gjeldene regelverk. Tilførselsrør til olje/parafinbrenner er frakoblet og påfyllingsrør plombert/fjernet.

Før tiltaket ble iverksatt viste målinger i grunnen ingen tegn til innhold av hydrokarboner. Vi bekrefter at oppdraget er utført ved at tanken er tømt, rensset og fylt i henhold til forurensingsforskriftens §1.8. første og andre ledd.

Hjemmelshaver - kunde

Adresse

Kommune

Gårds- og bruksnummer

Oppgitt tankvolum

Målt tankvolum, inkl. påfyllingsrør

Restvæske hentet ut i liter

Arve Sporstøl

Ytre Ringvei 22

INDRE FOSEN (5054)

122/172

1 225,00

398,00

Nøkkeldata fra oppdraget:

Oppsug av olje	Rensevæske tilført tanken	Fyllmateriale	Skilting	Sikring av påfyllingsrør	Lekkasjekontroll av grunnen. 3 kontrollpunkt	Returpunkt for oppsug av brennolje og rensesvæske	Prosjektleder hos NORTANK
398 liter	Rensevæske: Tilført til tank: 20 liter	Volum stabile fyllmasser 1 225 liter	Påfyllingsrør Lufterør	Lukk og overfyllingsrør plombert	Kontroll viste følgende avgassnivåer: Under toleransegrenser	418 liter væske deponert i IBC på vårt lager	Sindre Godager

23.07.2020

Med vennlig hilsen
NORTANK Emitek AS

Digital kopi til hjemmelshaver.