

RISIKOANALYSE

Arbeid og forhold i virksomheten som kan medføre risiko. (Fare og problemer)	Sannsynlighet			Konsekvenser				
	Kan skje			Kan føre til				
	Stor	Middels	Liten	Stor	Middels	Liten		
	3	2	1	3	2	1	Risiko	Prioritet
Levende lys			X		X		2	
Kaffetrakter ikke avslått		X			X		4	
Blokkerte rømn.veier	X			X			6	
Fei på el-anlegg		X				X	2	
Feil bruk av el-utstyr		X				X	2	
Feil bruk av gass			X	X			3	
Brann i container			X	X			3	
Utendørs røyking	X			X			6	

Underskrift Beit Nesset

Dato 24.08.20

KOMPENSERENDE TILTAK

Forhold som kan medføre risiko	Kompenserende tiltak
Brannvarslingsanlegget er ute av drift	• Rutinemessige sjekkrunder ift frie rømningsveier gjøres flere ganger pr.vakt • Alle rom sjekkes to ganger pr.vakt for mulige brannfarer • Hovedkjøkken sjekkes ekstra kveld-og natt. Kjøkkenet er da ikke bemannet og må følges opp ift ovner, kaffemaskiner og gass. • Vaktmester sjekker el-anlegg daglig. • Leilighetene ved den delen av huset som omhandler omsorgsbolig sjekkes en gang pr.dag • Vaskesentralen kontrolleres spesielt en gang pr.dag.

Et hvert kompenserende tiltak vil være på bakgrunn av at brannvarslingsanlegget er ute av drift.

Det vil da inngå som en daglig rutine å sjekke alle forhold på huset. Hver og en har sitt ansvarsområde ift de daglige oppgaver / plasseringer.

Viktig at slike hyppige sjekkrunder foregår på dagtid da det er svært få ansatte på natt.

Underskrift..... *Bent Nesset*

Dato..... *24.08.20*