

KOMPENSERENDE TILTAK

Forhold som kan medføre risiko	Kompenserende tiltak
Brannvarslingsanlegget er ute av drift	Meld feil til Bygg & Eiendomsavd v/vaktmester eller ingeniørvakt på helg og etter kl 16 hverdager <ul style="list-style-type: none">• Brannrunder med fokus på rømningsveier, branntilløp, brannfare jfr. krav i lov/forskrift. Ved lengre driftsproblemer, evt avtale med vakselskap• Vaktmester må ha rutine for sjekk av el-anlegg.• Ved manglende funksjon ved detektor i enkelt leilighet kan man kompensere ved å sette opp midlertidig røykvarsler. Røykvarsler er innkjøpt og oppbevares på Basen, 2. etasje, i kodeskap.
Redusert / bortfall av vanntilførsel til sprinkelanlegg/ feil i sprinkelanlegg	Meld feil til Bygg & Eiendomsavd v/vaktmester eller ingeniørvakt på helg og etter kl 16 hverdager <ul style="list-style-type: none">• Brannrunder med fokus på rømningsveier, branntilløp, brannfare jfr. krav i lov/forskrift. Ved lengre driftsproblemer, evt avtale med vakselskap

Omfanget av kompenserende tiltak vil være avhengig av lengden på en evt. driftsstans i brannvarslingsanlegget. En må se på hvilke løsninger som vil ivareta sikkerheten tilfredsstillende ifht gjennomføring av kompenserende tiltak med brannrunder eller alternative detektorer. Det samme vil også gjelde ved bortfall av/redusert vanntilførsel.

Dato.....09.05.19.....

Virksomhetsleder.....*John M. Trægen*.....
Fagleder.....*Siljan Berge*.....