



«MOTTAKERNAVN»
«ADRESSE»
«POSTNR» «POSTSTED»

Utslippstillatelse gbnr. 138/33 - Hasselvikveien 1307

Tillatelse til utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg og tillatelse til byggetiltak

Gnr. 138, bnr. 33, Hasselvikveien 1307

Anleggseier:	Einar Lyshaug
Bygningstype:	Bolig
Beregnet pe:	8
Anleggstype:	Baga slamavskiller på 7 m ³ videre til infiltrasjonsanlegg
Restutslipp:	Stedegne masser
Tømmefrekvens:	Hvert 2. år

Vi viser til søknad fra Kystplan AS om utslippstillatelse og tillatelse til tiltak av 08.07.2020 og øvrig korrespondanse.

Vedtak utslippstillatelse

Det gis tillatelse til utslipp i samsvar med søknaden. Hjemmel for vedtaket er forurensningsloven §11. For å unngå skade eller ulempe fastsetter vi i samsvar med forurensningsloven § 16 følgende vilkår:

1. Gjeldende VA/Miljø-blad eller tilsvarende dokumentasjon skal følges.
2. Når anlegget er ferdig installert skal eier informere Fosen Renovasjon IKS slik at anlegget blir lagt inn i deres slamtømmerute.
3. Slamtømmeinstruks må plast-lamineres og festes på innsiden av lokket til slamavskilleren.
4. Eier av anlegget er ansvarlig for at det drives og vedlikeholdes slik at kravene i utslippstillatelsen overholdes. Driftsinstruksen for anlegget og relevant dokumentasjon



*Fantastiske
Fosen*

oppbevares for fremvisning i forbindelse med tilsyn. Dette for å sikre god drift til enhver tid.

5. Anlegget skal ikke tas i bruk før det foreligger godkjent ferdigattest fra kommunen. Sammen med anmodning om ferdigattest skal det sendes inn:
 - Oppdatert situasjonsplan i målestokk 1:500 eller 1:1000. Alle anleggsdeler og ledningstraséer, samt oppstillingsplass for tømmebil og eventuelt utslippspunkt, skal være koordinatfestet eller målsatt.
 - Rapport på ferdig montert og igangsatt anlegg.
6. Anlegget må ikke tilføres avløpsvann som i mengde eller sammensetning er i strid med tillatelsen (beregnet pe). Drensvann, takvann, og annet overvann skal ikke tilføres avløpsanlegget. Anlegget skal ikke tilføres stoffer som kan redusere funksjonen eller renseevnen. Anlegget skal ikke tilføres andre stoffer enn det som naturlig kommer fra toalett og husholdning (ikke våtservietter, kluter mm.)
7. Eier av anlegget skal sørge for at alle kumlokk er sikret til enhver tid, slik at ingen kan falle ned i kummer. Kummene skal være tilgjengelige for inspeksjon og tømning til enhver tid.
8. Det må etableres peilerør i tilknytning til infiltrasjonsgrøftene for å kunne kontrollere eventuell oppstuvning av vann i fordelingslaget. Det skal etableres støtbelaster (pumpe) og denne skal ha lys- og lydalarm for høyt vannivå.
9. Tiltaket skal utføres av firma med nødvendig VA-teknisk kompetanse for etablering av denne typen anlegg, og som er godkjent i aktuelle godkjenningssområder og tiltaksklasser i henhold til plan- og bygningsloven. Den som skal stå for utførelsen skal kunne dokumentere relevant kompetanse, for eksempel utdanning som maskinentreprenør eller rørlegger, og tilleggsgutdannelse i form av ADK-1 kurs, eller tilsvarende. I tillegg skal vedkommende kunne dokumentere erfaring fra tilsvarende arbeider.
10. Service/vedlikehold skal som et minimum utføres hvert 2.år. All service og vedlikehold skal utføres i henhold til skriftlig instruks. Den som foretar service må ha gjennomgått en nødvendig grunnopplæring samt fått praktisk opplæring i montering og service på det aktuelle anlegget.
11. Eksisterende slamavskiller og eventuelle andre anleggsdeler som skal fjernes, skal tømmes for slam av godkjent tømmefirma, graves opp og leveres på godkjent mottakssted. Tankene kan alternativt rengjøres og fylles med singel eller grus.

Vedtak byggetillatelse

Indre Fosen kommune gir tillatelse til tiltak for etablering av avløpsanlegg på eiendommen gbnr. 138/33. Hjemmel for vedtaket er plan- og bygningsloven §21-4, jf. § 20-3.

Mottatte ansvarsretter erklæres for funksjoner, fagområder, ansvarsområder og tiltaksklasser:

Ansvarlig foretak	Funksjon, ansvarsområde og tiltaksklasse			
	SØK	PRO	UTF	UAVHENGIG KONTROLL
Kystplan AS Org.nr.: 990958246 v/Grethe Rostad	X			
	Avløpsanlegg, tiltaksklasse 1			
Geomidt AS Org.nr.: 997 700 244 v/Olav R. Aarhaug		X		
	Avløpsanlegg tiltaksklasse 1			
Pallin AS Org.nr.: 948266970			X	
	Rørarbeider, tiltaksklasse 1			
	Grunn- og terrengarbeider, tiltaksklasse 1			

Vilkår:

12. Dersom det i forbindelse med gravingen oppdages fredede kulturminner eller forurenset grunn, skal arbeidet straks stanses. Melding om funn av kulturminner skal sendes fylkeskommunen umiddelbart, mens melding om forurenset grunn skal sendes kommunen umiddelbart.
13. Dersom det i framtiden kommer offentlig avløpsledning over nærliggende areal til eiendommen, kan kommunen kreve tilknytning til denne, uavhengig av utslippstillatelse gitt i dette vedtak, jf. plan- og bygningsloven § 27-2 annet ledd. [NB! For fritidsboliger betinger dette at det går fram av kommunedelplan eller reguleringsplan]

Begrunnelse for vedtaket

Anlegget ligger under marin grense, det er derfor mulig at det finnes kvikkleiresoner i området. I følge rapporten fra Geomidt AS er det 2,5m ned til leire. Tiltaket medfører i hovedsak graving ned til 1m under dagens terrengnivå, vår vurdering er derfor at det er lite sannsynlig at man vil støte på kvikkleire ved gjennomføring av tiltaket. Dersom dette likevel skulle skje, henviser vi til nve's veileder *veiledning ved små inngrep i kvikkleire soner*.

Varighet

Tillatelsen faller bort hvis tiltaket ikke er igangsatt innen tre år, eller innstilles i mer enn to år, jf. plan- og bygningslovens § 21-9.

Saksbehandlingsgebyr

For behandling av utslippssøknad påløper et gebyr på kr. 4235. Faktura vil bli ettersendt.

Er du uenig i vedtaket?

Du kan klage på dette vedtaket i samsvar med forvaltningsloven kap. VI. En eventuell klage må legges fram skriftlig for Indre Fosen kommune innen 3 uker etter at dette vedtaket er kommet fram. Klagen må angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner som anføres for klagen. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Med hilsen
Liv Heide
miljøkonsulent
Næringsavdelingen
Liv.Heide@indrefosen.kommune.no
Tlf: 91701141

Hvis du ønsker å svare på dette brevet, send inn sikkert via dette skjemaet

<https://svarut.ks.no/edialog/mottaker/944305483>

Oppgi gjerne dette saksnummeret i skjemaet: 2020/3416

Du kan også kontakte oss per post til:

Indre Fosen kommune
Postboks 23, 7101 RISSA
Sentralbord: 74 85 51 00

Vedlegg

1 Geoteknisk rapport og plan for anlegget

Kopi:

FOSEN RENOVASJON IKS

PALLIN AS

Intern kopi:

Stian Fallrø