

Fra: Monica Anette Rusten (monru@trondelagfylke.no)

Sendt: 15.09.2020 14:36:15

Til: Postmottak Indre Fosen kommune

Kopi:

Emne: 202028207-1 - Indre Fosen kommune - Byggesak - utskifting av vindu - Hasselvikveien 781 - 129/5 - Til uttalelse

Vedlegg:

Vi viser til byggesak om istandsetting av våningshus på 129/5 i Indre Fosen kommune, deres ref. 2020/5813

Fylkeskommunen anser det som positivt at bygningen rehabiliteres og sikres videre bruk. Tiltakene som beskrives ser ut til å underordne seg bygningen og i stor grad være av tilbakeførende karakter. Vi vil anbefale å finne historiske bilder eller annet arkivmateriale som viser tidligere utforming, for en mer korrekt tilbakeføring. Når det gjelder tverrvegg/kortvegg mot fjorden vil vi anbefale å revurdere antall nye vinduer. Der er det kun ett vindu i dag. Å sette inn fire nye vinduer vil medføre et stort inngrep i tømmerkassen. Å eventuelt utvide eksisterende vindu i første etasje noe, og kun ta hull til ett nytt vindu i andre etasje anbefales som et mer skånsomt tiltak. Å ta hull slik som beskrevet vil kunne ha innvirkning på stabiliteten i tømmerkassen.

Ved utskifting av vinduer vil vi for øvrig anbefale utslående vinduer med gjennomgående sprosser og slanke profiler uten metallist i bunn. Ved eventuelle spørsmål i detaljering eller utførelse må dere gjerne ta kontakt.

Med vennlig hilsen

Monica Anette Rusten



Trøndelag fylkeskommune
Trøndelagen fylkeskontor

Monica Anette Rusten

Seniorrådgiver

Seksjon kulturminner

Skype: monru@trondelagfylke.no

74 17 43 23

74 17 40 00 (sentralbord)

www.trondelagfylke.no