

Fra: Heike Schmidtke (heisc@trondelagfylke.no)

Sendt: 15.09.2020 15:47:04

Til: Postmottak Indre Fosen kommune

Kopi:

Emne: 202029038-1 - Indre Fosen kommune - Høring - Søknad om fasadeendring på SEFRAK-registrert våningshus - Strandveien 51 - 275/3 - midlertidig svar saksnummer 2020/4529

Vedlegg:

Vi viser til mottatt forespørsel om fasadeendring ved bevaringsregulert og SEFRAK registrert bolig i Strandveien 51.

Vi vil be om utfyllende tegningsmaterial og beskrivelse av utformingen av dør og evt. trapp.

Vi ser allerede nå at en utskifting av vindu til dør vil endre fasadeuttrykket vesentlig og dermed vil kunne ha negativ innvirkning på område som er regulert til bevaring, så vel som bygningen i seg selv. Som et formildende tiltak anbefaler vi å søke en løsning der vindusform og inndeling inngår i en utforming ved fremtidig dør med dagens sprosseinndeling (gjennomgående sprusser), størrelse på ruter, omramming m.m. Døren bør være utformet som tofløyet utadslående dør, der panel vurderes gjenbrukt som en brystning i tettfeltet. Det vil sikre i større grad en videreføring av dagens uttrykk.

Alternativ kan det vurderes en mere tradisjonell utforming av en tofløyet utadslående dør med vindusfelt, og med tradisjonelle dørspeil i nedre del av dørbladene. Her kan man gjenbruke detaljer fra portalen ved byggets sørfasade som utsmykning.

Før endelig vurdering ber vi om at endelige løsninger illustreres.

Med vennlig hilsen
Heike Schmidtke



Trøndelag fylkeskommune
Trøndelagen fylkeskontor

Heike Schmidtke

Rådgiver/ Seniorarkitekt

Seksjon kulturminner

Skype: heisc@trondelagfylke.no

74 17 69 62 / 970 88 837

74 17 40 00 (sentralbord)

www.trondelagfylke.no