



Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS
Kongens gate 2
7011 TRONDHEIM

Framnesveien 13 - gbnr. 275/74 - Mangelfull tilbakemelding på tilsyn med gjentatt varsel om pålegg

Avvik 2. Kontrollrapport for manuelt slukkeutstyr vedlegges. Utbedring av nød og ledelys er igangsatt. Dette vil utkvitteres i brannbok når det er fullført. Elektriker har ikke gitt noen dato. Forvarselet på brannalarmanlegget er kun et varsel om tekniske problemer. Det er ikke et forvarsel om brann eller branntilløp. Vi har derfor vurdert at det ikke skal organiseres på noen annen måte enn i dag. Personale på huset, enten drift eller andre vil innenfor rimelig tid oppdage dette så driftspersonale kan håndtere saken.

Avvik 3. Avvik på sprinkler anlegg er under utbedring. Dokumentasjon av anlegg på 2004 bygget er i orden. O planer har markering for sprinkler. Skilting er bestilt. I forhold til kobber rør som er loddet vil vi få rådgiver til å se på saken i forbindelse med andre oppdrag på bygget. Dette vil skje innen november. Forsinkelse av strømningsvakt er meldt inn til Autronica som skal se på problemet når de kommer på service. For 2012 anlegget, måleinstrument er byttet. O plan og skilting er det samme. Sprinkling i el fordelingsrom vurderes av rådgiver samtidig med vurdering av rør. Ettersyn er systematisert og dokumentert.

Avvik 4. Risikovurderinger er utført av alle avdelinger. Øvelsesplaner er under utarbeidelse. Første felles brannøvelse avholdes uke 47 i 2020. Fremover blir det årlig fellesøvelser uke 43. Avdelingsvise øvelser blir gjennomført på vår, datoer er ennå ikke bestemt. Systematikken i dette vil legges i Famac under gjentagende aktiviteter. For evakueringsplaner er Rambøll kontaktet. Vi er fra dem lovet å ha det på plass innen utgangen av oktober. De vil bli øvet på i uke 47.

Avvik 5. Samordnings rutinene vil bli dokumentert i evakueringsplanene. I tillegg vil samordningsmøter dokumenteres i aktivitetene under gjentagende aktiviteter gjennom planlagte samarbeidsmøter 2 ganger i året. Evakueringsplanene og andre instruksjoner vi finner ut at vi har behov for vil legges under instruksjoner i brannboka. Foreløpig utvikler vi samarbeidet gjennom de planlagte samarbeidsmøtene.



Med hilsen
Rune Berg
Fagleder Bygg og eiendom
Bygg og eiendom
rune.berg@indrefosen.kommune.no
Tlf: 91650558

Hvis du ønsker å svare på dette brevet, send inn sikkert via dette skjemaet

<https://svarut.ks.no/edialog/mottaker/944305483>

Oppgi gjerne dette saksnummeret i skjemaet: 2020/1232

Du kan også kontakte oss per post til:

Indre Fosen kommune
Postboks 23, 7101 RISSA
Sentralbord: 74 85 51 00