

02 SEPT 2020

MOTTATT

Indre Fosen Kommune
Rådhusveien 13
7100 RISSA

VARSEL OM VEDTAK**Målepunktadresse**

Fellessanlegg, Stadsbygd omsorgssenter
Handelsbakken 22
7105 STADSBYGD

Bueiningsnr:**Målerplassering:**

Strømmåler: 11733295

Anleggsnr.

777550001001

Rapportnr:

33877

Utskriftsdato

28.08.2020

Inspektør

Morten Solem

Dato for kontroll:

26.08.2020

Kontrolltype

Inspeksjon/Nyanlegg

Det lokale Eltilsyn (DLE) viser til utført kontroll av Deres anlegg 777550001001 utført den 26.08.2020.

Kontrollen ble utført i henhold til lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr § 3 og forskrift om elektriske lavspenningsanlegg § 7. Med bakgrunn i kontrollen er det utarbeidet tilsynsrapport med oversikt over feil og mangler ved anlegget. Rapporten angir også hvilke forskriftsmessige krav som dermed ikke er oppfylt.

Elektriske anlegg og alt elektrisk utstyr skal være i en slik stand at de ikke frembyr fare for liv, helse og materielle verdier, jf. lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven) § 2. Nærmere bestemmelser om krav til anlegget, er gitt i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (fcl.)

Deres anlegg er undergitt et offentlig tilsyn som utøves av Det lokale Eltilsyn (DLE), jf. el-tilsynsloven §3 og fcl §7.

Med bakgrunn i kontrollen er det utarbeidet en tilsynsrapport med oversikt over feil og mangler ved anlegget. Tilsynsrapporten angir også hvilke forskriftsmessige krav som dermed ikke er oppfylt.

Med bakgrunn i de feil og mangler som ble avdekket under kontrollen, forhåndsvarsles De om at DLE vurderer å treffe vedtak med plikt til å rette de feil og mangler som fremgår av vedlagte tilsynsrapport av 28.08.2020. Ved et eventuelt vedtak, vil det samtidig bli satt en frist for når retting må ha skjedd.

De har rett til å uttale Dem i sakens anledning, jf. forvaltningsloven § 16. Frist for å komme med eventuelle kommentarer, er 18.09.2020.

Eventuell dokumentasjon på at retting allerede har skjedd vil anses som kommentar til dette forhåndsvarselet og innebærer at saken kan bli avsluttet. Slik dokumentasjon skal gis av elektroinstallatør.

Dersom De unnlater å benytte Dem av retten til å uttale Dem, vil DLE legge til grunn de opplysninger som fremkommer av tilsynsrapporten til grunn i den videre saksbehandlingen.

De har rett til å gjøre Dem kjent med sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven §§ 18 -19.

Dette dokumentet er etter Nettselskapet AS sine rutiner godkjent og sendes uten signatur

Med hilsen
Nettselskapet As

Morten Solem
Tilsynsingeniør

Postadresse

Nettselskapet As
Emil Schanches Gate
7160 BJUGN

Internett

www.nettselskapet.as

Epost

dle@nettselskapet.as

Telefon

90836917

Telefax

Målepunktadresse

Fellesanlegg, Stadsbygd omsorgssenter
Handelsbakken 22
7105 STADSBYGD

Buelningsnr:**Målerplassering:**

Strømmåler: 11733295

Anleggsnr.

777550001001

Rapportnr:

33877

Utskriftsdato

28.08.2020

Inspektør

Morten Solem

Dato for kontroll:

26.08.2020

Kontrolltype

Inspeksjon/Nyanlegg

Påviste feil må rettes av installatør**Teknisk rom:**

1. Elektrisk utstyr var plassert slik at samtidig berøring var sannsynlig uten at de hadde jordforbindelse/ utjevningsforbindelse. Jf. FEL § 21
Utjevningsforbindelse/jording av kabelbruer manglet.

Kommentar: *Alle bruer i tekn. rom er nå tilkoblet jord/utjevnet*

Kontrollen er utført i samarbeid med Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap sine krav om offentlig kontroll.

Det kan ikke utelukkes at anlegget har feil/mangler som ikke fremgår av rapporten.

Stikkprøvekontroll i alle leiligheter ble gjennomført, det ble ikke funnet noen feil eller mangler.

RETTING ER UTFØRT AV:

Totaltek Trøndelag AS

Det lokale elektrisitetsilsynet

Dato

17.09.20

Underskrift monter

M. S. HANSEN

Dato for underskrift

17.09.20

Dato

17.09.20

Stempel/underskrift installatør

Totaltek Trøndelag AS
Østre Rosten 84g, 7075 Tiller
NO 912 599 582

Postadresse

Nettselskapet AS
Emil Schanches Gate
7160 BJUGN

Internett

www.nettselskapet.as

Epost

dle@nettselskapet.as

Telefon

90836917

Telefax