INDRE FOSEN KOMMUNE AREAL
Indre Fosen kommune Postboks 23
7101 RISSA

Deres ref:
Vår ref: 2020/162026
Dato: 30.09.2020
Org.nr: 985 399 077

Statens tilsyn for planter, fisk, dyr og næringsmidler

Mattilsynet

UTTALELSE TIL DETALJREGULERING FOR OMRÅDET KORPAN I VANVIKAN, INDRE FOSEN KOMMUNE

Mattilsynet har mottatt detaljregulering av området Korpan i Vanvikan, Indre Fosen kommune til uttalelse. Frist for å gi svar er satt til 10. oktober 2020.

Mattilsynet er statlig sektormyndighet for områdene planter, fisk, dyr, mat og drikkevann. Som høringsinstans til arealplaner/detaljreguleringsplaner har Mattilsynet i oppgave å bidra til at planene ivaretar nasjonale og regionale interesser innenfor områdene:

- Drikkevann
- Fiskehelse

Saken gjelder
Det opplyses at formålet med planleggingen er å tilrettelegge for boliger og med dette vekst i Indre Fosen kommune. Korpan ligger 1,5 km vest for Vanvikan sentrum. Planområdet grenser i sør mot Vollakrysset og reguleringsplan for FV715. Det opplyses at det planlegges oppføring av 41-49 boliger. Boligene vil bli forsynt med kommunalt vann.

Mattilsynets vurdering
Mattilsynet kan ikke se at tiltaket vil berøre drikkevannskilden i Vanvikan. Det er usikkert om det er noen private drikkevannskilder i området. Det bes om at dette undersøkes nærmere.

Innspill til planen:

- Det kommer ikke frem av detaljreguleringen om det foreligger en teknisk plan for vann og avløp (VA-plan). En slik plan skal være utarbeidet av kompetente personer og inneholde informasjon og vurdering av relevante forhold og gjennomførbare løsninger (rekkefølgekrav).

- Det må avklares med vannverkseier (Indre Fosen kommune som eier av distribusjonssystemet) om VA-nettet har kapasitet til nye abonnenter. Det må vurderes om det er annet vannforbruk enn drikkevann og brannvann som skal leveres fra vannverket.

- Det må sikres at tilkoblingen skjer i henhold til gjeldende VA-norm. Vi tenker da på at krav til montering av nødvendig tilbakeslagssikring i nye boliger blir ivaretatt.

Mattilsynet
Seksjon fisk, dyr og mat Innherred og Fosen

Saksbehandler: Tove Marie Hervik
Tlf: 22400000
E-post: postmottak@mattilsynet.no
(Husk mottakers navn)

Postadresse:
Felles postmottak, Postboks 383
2381 Brumunddal
Telefaks: 23 21 68 01

- Det bør også vurderes om konsekvenser ved eventuelt bortfall av vannforsyning bør utredes i ROS- analysen.

Med hilsen

Tove Marie Hervik

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
Dokumenter som må ha signatur blir i tillegg sendt i papirversjon.

Kopi til

FYLKESMANNEN I TRØNDELAG	Postboks 2600	7734	STEINKJER