



Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS
Forebyggende avdeling

Indre Fosen kommune
Postboks 23

7101 RISSA

Deres ref.:
Rune Berg

Arkiv: M71
Saksnr: 2020/15501-6

Saksbehandler:
Ina Jasmin Lutdal

Dato:
06.10.2020

Stjørnveien 470, 472, 474 - 5054/155/9 - Leikvang trygdeboliger - Avtale om dokumenttilsyn

Vi viser til vår e-post datert 06.10.2020, hvor vi varsler om at det vil bli ført et dokumenttilsyn i Stjørnveien 470, 472, 474, gnr./bnr. 155/9, i Indre Fosen kommune.

Bakgrunn

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS gjennomfører brannforebyggende tiltak for å hindre at brann får uakseptabelt stor konsekvens, som beskrevet i forskrift om brannforebygging § 16. Stjørnveien 470, 472 og 474 er et *særskilt brannobjekt* der det har stor betydning at brannsikkerheten er godt ivaretatt. Da vi ikke har mottatt tilfredsstillende tilbakemelding på egenmeldingsskjema og vårt brev *Vedrørende tilbakemelding på egenmeldingsskjema*, gjennomfører vi nå et dokumenttilsyn på adressen. Et slik tilsyn skal gi en indikasjon på brannsikkerheten i bygget.

Innsending av etterspurt dokumentasjon

Vi ber derfor om en status i deres brannvernarbeid, og ber om at følgende innsendes:

- oppdaterte orienteringsplaner
- oppdaterte branntekniske tegninger
- kontrollrapport for brannalarmanlegg, sprinkleranlegg, nød- og ledelys og manuelt slukkeutstyr, med dokumentasjon på utbedringer av eventuelle mangler
- dokumentasjon på eieres og bruker egenkontroller

Brannvernansvarlig fra eier er ansvarlig for å sende inn den etterspurte dokumentasjonen, men dette må gjøres i samarbeid med brannvernansvarlig for leietakere/brukere av bygningen.

Frist for tilbakemelding

Dokumentasjonen sendes oss **innen 13.11.2020**. Ved tilbakemelding benyttes postmottak@tbrt.no.

Oppfølging

Etter at fristen er gått ut, vil vi vurdere den innsendte dokumentasjonen opp mot vår forespørsel. Oppfølgingen videre vil være tilsvarende som ved et ordinært tilsyn, med en tilsynsrapport.

Dersom det etter tilsynsrapporten avdekkes avvik fra lov- og forskriftsverk, vil det bli vurdert virkemidler etter brann- og eksplosjonsvernloven kapittel 7.

Dersom noe er uklart

Henvendelse vedrørende saken kan gjøres til Ina Jasmin Lutdal, som kan treffes på telefon 934 36 334 alt. e-post: inajasmin.lutdal@tbrt.no. Denne sakens saksnummer er 2020/15501.

Med hilsen

TRØNDELAG BRANN- OG REDNINGSTJENESTE IKS

Hilde Sivertsen
avdelingsingeniør

Ina Jasmin Lutdal
brannmester

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift

Kopi: Rune Berg, Rolf Roger Kværnø og Berit Nesset