



Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS  
Kongens gate 2  
7011 TRONDHEIM

**Framnesveien 2 - gbnr. 275/128 - purring på tilsyn og gjentatt varsel om pålegg**

Avvik 1. Teknisk rom er skilt ut som egen branncelle, se bilder. Branntegninger med kommentarer vedlegges.

Avvik 2. Nød og ledelys er utbedret. Vi har ikke fått dokumentet fra entreprenør ennå og vil ettersende når det er kommet til oss.

Avvik 3 Alle detektorer er merket. Det er hengt opp doble sett orienteringsplaner ved brannsentralen. Se bilder.

Med hilsen  
Rune Berg  
Fagleder Bygg og eiendom  
Bygg og eiendom  
rune.berg@indrefosen.kommune.no  
Tlf: 91650558

**Hvis du ønsker å svare på dette brevet, send inn sikkert via dette skjemaet**

<https://svarut.ks.no/edialog/mottaker/944305483>

Oppgi gjerne dette saksnummeret i skjemaet: 2020/1864

Du kan også kontakte oss per post til:

*Indre Fosen kommune*  
Postboks 23, 7101 RISSA  
Sentralbord: 74 85 51 00



*Fantastiske  
Fosen*