



Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS
Kongens gate 2
7011 TRONDHEIM

Prangveien 2 - gbnr. 170/2 - Råkvåg aldershjem - dokumenttilsyn

Avvik 1. Vi registrerer tilsynets svar og syn på dette med innmelding. Når kommunen prøver å melde inn dette aksepterer ikke verktøyet på innmeldingssiden at vi skal melde inn. Vi får da melding om at dette ikke er registreringspliktig da mengden er for lav. Vi kommer derfor ikke lengre med innmeldingen.

Avvik 2. Brannjør nevnt i kontrollrapport er sjekket gjentatte ganger og den fungerer som forutsatt.

Kontroll av alarmanlegg skal utføres årlig, vi har ikke vurdert annet intervall, vi har purret servicefirma og regner med de utfører innen kort tid.

Kontrollrapport og utbedring av nød og ledelys er utført. Rapport vedlegges.

Med hilsen
Rune Berg
Fagleder Bygg og eiendom
Bygg og eiendom
rune.berg@indrefosen.kommune.no
Tlf: 91650558

Hvis du ønsker å svare på dette brevet, send inn sikkert via dette skjemaet

<https://svarut.ks.no/edialog/mottaker/944305483>

Oppgi gjerne dette saksnummeret i skjemaet: 2020/4097

Du kan også kontakte oss per post til:

Indre Fosen kommune
Postboks 23, 7101 RISSA
Sentralbord: 74 85 51 00



*Fantastiske
Fosen*