



BRUKT
8 4.8V 1.2AH
2 4.2V 1.6AH



IKT

Nett

Kraft

Installasjon

KVALITETSIKRING / KONTROLPLAN

Nødlysanlegg

☐ Utførelse og driftsettelse av nyanlegg ☐ Endring av anlegg ☒ Årskontroll iflg. Kontrakt ☐ Kontroll etter reparasjon.

Kunde / Tiltakshaver: Indre Fosen Kommune

Anleggssted: Råkvåg Sykehjem

Adresse: 7114 Råkvåg

G.nr:

B.nr:

Tiltaksklasse:

Brannklasse:

Risikoklasse:

10 BØTTE 6V - 2.5 AH
1 PROXXL
10 4.8V/1.2AH

Krav (forskr. /regelv.):

NEK EN 50172

Sentraltype:

*Sentralisert system: ☐	J = ja N = Nei	Armatyr	Er armaturen testet?	Har armaturen rett piktogram?	Batteritype:	Er lysrør skiftet?	Er armaturen tilpasset leseavstand? (se utregningsformel.)	Er armaturen i orden -uten skade?	Har armaturen min. 1 t. backup?	Kurs /skap:
Armatyrtype: (LL/ML) Wattstyrke: Tilkobl. 24V:(1) Tilkobl.230V:(2)	Formel for utregning av skiltstørrelse og leseavstand: $p = d/200(S)$ $p =$ piktogramhøyde $d =$ leseavstand $S = 200$ (gjennomlyste skilt)									
Armatyrplassering										

ML	LED 230	1	V. FORD AA						V	AA 8	9.15
LL	230	1 TAK	V FORD AA			BØTTE			V	AA 8	9.15
ML	LED 230	NØDLYS 3	LEGE AVD						V	AA 7	9.15
ML	11	NØDLYS 4	11						V	AA 7	9.15
ML	11	NØDLYS 5	FYRROM						V	AA 35	9.15
ML	11	NØDLYS 6	V. VAKTMESTERROM						V	AA 8	9.15
LL	230	1 TAK V DET 0164				BØTTE 4.8V 1.05AH			V	AA 8	9.15
ML	LED 230	NØDLYS 7							V	AA 23	9.30
	11	11 8							V	11	9.30
LL		LEDELYS 9. V DET 02.07				BØTTE			V	11	9.30
ML	LED 230	NØDLYS 11. Hovedinngang				HONEYWELL			V	AC 6	9.35
ML	11	NØDLYS 10. Hovedinngang							V	AC 6	9.35
LL		LEDELYS 12. V DET 02.09				BØTTE 4.8V 1.5 AH			V	AC 6	9.35
ML	LED 230	NØDLYS 45. V FORD AB				PROXXL 3.6V 650 MAH			V	AB 38	09.40
ML	11	NØDLYS 46 11	NY. DEPEX			HONEYWELL	LYSER IKKE		V		
ML	11	11 47 V DET 01.59				11			V	AB 26	9.45
LL	230	V. FORD AB. TIL JYSK ROM				BØTTE			V	AB 26	09.45
LL	230	V. FORD AB. PASIENTROM 8				11			V	11	9.45
LL	230	LEDELYS 41. PASIENTROM 7.				11			V	11	9.45
LL	230	11 42. PASIENTROM 2				11			V	11	9.45
LL	230	11 43 11 5				11			V	11	9.45
LL	230	11 44 11 4				11			V	11	9.45
ML	LED 230	NØDLYS 13. V VASKESENTRAL							V	AC 16	9.55
LL	230	LEDELYS 51. V VASKESENTRAL				BØTTE			V	AC 16	
LL	230	11 50 11	DEF. 18cm diam			11			V	11	
LL	230	11 49. V DET 02.13				11			V	AC 16	9.55
LL	230	11 52 V. FORD AC				11			V	AC 15	10.09
ML	LED 230	NØDLYS 14. 11				HONEYWELL			V	11	11
LL	230	LEDELYS 16. V PASIENTROM 16				BØTTE			V	AC 25	10.13
LL	230	11 17 11 9				11			V	11	11
LL	230	11 18 11 14	DEF			11			V	11	11
LL	230	11 19 11 11				11			V	11	11
LL	230	11 20 11 13				11			V	11	11
LL	230	11 21 11 12				11			V	11	11
ML	LED 230	NØDLYS 15 11				HONEYWELL			V	11	11

Rissa Kraftlag, Organisasjonsnummer 915420400,

postboks 38 - 7100 Rissa, tlf. 73 85 92 00, epost: kundeservice@rissakraft.no

Tilstede.
alltid.



assistent elektriker



RISSA KRAFTLAG



IKT



Nett



Kraft



Installasjon

Plassering										BATT		KURS	
ML	LED	230	NØDLYS 48. V POSTKASSER							V	AC 8	10.55	
LL		230	LEDENYS 22. — 11 —					BØTTE		V	— 11 —	— 11 —	
ML	LED	230	NØDLYS 53 — 11 —							V	— 11 —	— 11 —	
LL		230	LEDENYS 23. V DET 0103					BØTTE		V	— 11 —	— 11 —	
LL		230	— 11 — 24. — 11 —					— 11 —		V	— 11 —	— 11 —	
LL		230	— 11 — 25 V. DET 0104					— 11 —		V	— 11 —	— 11 —	
LL		230	— 11 — 26 — 11 —	DEFI				— 11 —		V	— 11 —	— 11 —	
ML	LED	230	NØDLYS 34. V FORD AD							V	4029	11.06	
ML	LED	230	— 11 — 32 V. PASIENTROM 24					HONEYWELL		V	4019	— 11 —	
LL		230	LEDENYS 19. V. PASIENTROM 20					BØTTE		V	— 11 —	— 11 —	
LL		230	— 11 — 28. — 11 — 24					— 11 —		V	— 11 —	— 11 —	
LL		230	— 11 — 29. — 11 — 21					— 11 —		V	— 11 —	— 11 —	
LL		230	— 11 — 30. — 11 — 23					— 11 —		V	— 11 —	— 11 —	
LL		230	— 11 — 31. — 11 — 22					— 11 —		V	— 11 —	— 11 —	
ML	LED	230	NØDLYS 33. — 11 —					HONEYWELL		V	— 11 —	— 11 —	
ML	LED	230	— 11 — 38. VENT. ROM 2. ETG					HONEYWELL	LYSER IKKE		AC 45	— 11 —	
ML	LED	230	— 11 — 37. DAMEGARD 2. ETG							V	AC 43	11.23	
ML	LED	230	— 11 — 36 V. HERREGARD 2. ETG							V	AC 43	11.23	
ML	LED	230	— 11 — 35. TRAPP TIL 2. ETG							V	AC 43	11.23	

Kommentarer: Klikk her for å skrive inn tekst.

— = Avvik backup batteri.

28/9-20 FEIL ER RETTET. Martin Jensen

Ordre nr:	Saksbehandler:			
Tegnings nr:	Service ing. Sign.:	MJ	Dato:	22/6-20
Kundens representant:	Sluttkontroll sign.:		Dato:	

Rissa Kraftlag, Organisasjonsnummer 915420400,
postboks 38 - 7100 Rissa, tlf. 73 85 92 00, epost: kundeservice@rissakraft.no

Tilstede.
alltid.