

Fra: Sætre Anne Lise (Anne.Lise.Saetre@indrefosen.kommune.no)

Sendt: 15.10.2020 14:39:08

Til: Postmottak Indre Fosen kommune

Kopi:

Emne: VS: Europris Rissa - Geoteknisk vurdering

Vedlegg:

Fra: stian@shprosjekt.no <stian@shprosjekt.no>

Sendt: onsdag 7. oktober 2020 11:34

Til: Sætre Anne Lise <Anne.Lise.Saetre@indrefosen.kommune.no>

Kopi: 'Odd Ivar Sæta' <odd.ivar@aka.no>

Emne: VS: Europris Rissa - Geoteknisk vurdering

Saksnr: 2020/3588

Badstuveien 4 Gbnr: 122/359

Hei Anne Lise,

Viser til foreløpig svar mottatt i juli.

Vi har fått en vurdering fra Multiconsult som viser at vi tilbygget ikke påvirker områdestabiliteten, se mail under. Tilbygget er en frittstående konstruksjon som skal benyttes som et kombinert utesalg / lager. Fundamenteringen utføres med samme løsning som hovedbygget men med vesentlig lavere laster. Fundamenteringen har vært tilfredsstillende for eksisterende bygg og kombinert med lavere laster for utesalget så vil dette kun være positive momenter.

På bakgrunn av dette vil både områdestabilitet og setningspotensiale for tiltaket være tilfredsstillende ivaretatt.

Mvh

Stian S. Holmen

SH Prosjekt AS

Tlf: +47 415 24 859

Fra: Montafia, Alberto <alberto.montafia@multiconsult.no>

Sendt: onsdag 7. oktober 2020 10.25

Til: stian@shprosjekt.no

Kopi: Bjerkås, Ane Brun <Ane.Bjerkas@multiconsult.no>

Emne: RE: Europris Rissa - Geoteknisk vurdering

Hei,

Håper ta denne tilbakemeldingen er tilstrekkelig for kommunen:

Vi har utarbeidet for Indre Fosen kommune en serie av rapporter og notater som dekker hele Rissa sentrum, inkludert området hvor den aktuelle tomta ligger.

Det mest aktuelle notatet for byggetomta er notat 417543-RIG-NOT-003 rev01. I kapittel 3.2.1 vurderes skredfare/områdestabilitet for området nord og sør for Badstuvegen. Det vurderes der at utbygging i det området verken kan bli rammet eller kan forårsake områdeskred.

Planlagt utbygging påvirker ikke vår tidligere vurdering av områdestabilitet.

Vi mener at eksisterende notat dekker det som kommunen etterspør, og vi bekrefter at det ikke er fare for områdeskred for den aktuelle byggetomta.

Det virker lite hensiktsmessig å lage et notat som gjentar det som står i et eksisterende notat som tar for samme akkurat denne problemstillingen.

Med vennlig hilsen,

ALBERTO MONTAFIA

Siv. Ing. geoteknikk

(+47) 73 10 34 86 | alberto.montafia@multiconsult.no
www.multiconsult.no

Multiconsult