

**Store endringer i fasaden etter tidligere oppussinger gjør at verneverdien ikke kan anses stor. Vinduer, bords bekledning, tak med mere er skiftet ut. Også store skade på eksisterende materialer.**



**Store råteskader i bæring og i takkonstruksjonen, og  
store retningsavvik mellom etasjer**



## Store skader på grunnmur og råteskader i bunnstokk

