

Utførte aktiviteter

PERIODE: 2019-10-29 til 2021-01-29

2019-11-12 :: Bytt batteri i følere for vannstopper

Yttermyran Hus A

Følere for vannstopper har 3 volt Lithium batterier, ett i hver. Det skal skiftes årlig.

Status: Utført

Kommentar: Det er blitt byttet batteri på alle vann stopperne.

2020-01-07 :: Brannøvelser

Yttermyran Hus A

Alle ansatte og ledere skal ha brannvernopplæring og gjennomføre regelmessige brannøvelser som står i forhold til risikoen i objektet Med brannvernopplæring menes grunnleggende innføring i: - Branners fysiske og kjemiske egenskaper og særskilte risikoer i objektet - Rømningsveier, møteplasser og passive og aktive brannsikringstiltak som inngår i byggverket - Nytte og forventet effekt av forebyggende tekniske og organisatoriske brannverntiltak i objektet - Innføring i den enkeltes ansvar og plikter, også informasjon om brannvernlederens og lederes ansvar, myndighet og plikter - Grunnopplæring i bruk av slökkemiddel, evakuering av personer og strakstiltak for å hindre røyk- og brannspredning - Branninstrukser og beredskapsplaner Ledere som kan bli stilt overfor problemstillinger i en brannsituasjon/ulykkessituasjon bør som ledd i den grunnleggende brannvernopplæringen tilegne seg de kunnskaper som trengs for å fatte beslutninger. Frekvens avhenger av brannobjektkategori.

Status: Utført

Kommentar: Øvelsen ble kjørt i mnd skifte nov\des i 2019.

2020-01-28 :: Årskontroll brannalarmanlegg

Yttermyran Hus A

- Årlig kontroll utføres av godkjent firma - Kontroller serviceavtale og at arbeider iht denne blir utført - Servicerapport skal sendes byggeier med kopi til brannvernleder Anbefalt frekvens: 1 g/år

Status: Utført

Kommentar: Utført av Autronica

2020-04-17 :: Mose på tak

Yttermyran Hus A

Taket på hovedhuset er heilt ned grodd av mose, dette skader taket å det vil bli lekkasjer etter vært. Vask av mose og monter møneplater.

Status: Ikke utført

Kommentar: Ikke aktuelt

2020-04-24 :: Egenkontroll rømningsveier**Yttermyran Hus A**

Sjekk at rømningsveier er åpne og fri for fysiske hindringer.

Status: Utført

Kommentar:

2020-04-24 :: Egenkontroll håndslukkere**Yttermyran Hus A**

- Kontroller tilgjengelighet (ingen fysiske hindringer) - Kontroller at plomberingen er uskadet - Kontroller trykket på apparater med manometer - Kontroller veggfestet - Pulverapparat snues opp ned 2-3 ganger - Kontroller merking (fluoriserende skilt) - Kontroller at plassering er merket på brann-/rømningsplan
Anbefalt frekvens: 6 g/år

Status: Utført

Kommentar:

2020-04-24 :: Egenkontroll brannslanger**Yttermyran Hus A**

- Kontroller tilgjengelighet (ingen fysiske hindringer) - Kontroller dører på slangeskap (skal være enkle å åpne) - Kontroller for slitasje og skader - Kontroller munnstykke - Kontroller merking (fluoriserende/etterlysende skilt) - Kontroller at plassering er merket på brann-/rømningsplan
Anbefalt frekvens: 4 g/år

Status: Utført

Kommentar:

2020-04-24 :: Egenkontroll rømningsveier**Yttermyran Hus A**

Sjekk at rømningsveier er åpne og fri for fysiske hindringer.

Status: Utført

Kommentar:

2020-04-24 :: Egenkontroll håndslukkere**Yttermyran Hus A**

- Kontroller tilgjengelighet (ingen fysiske hindringer) - Kontroller at plomberingen er uskadet - Kontroller trykket på apparater med manometer - Kontroller veggfestet - Pulverapparat snues opp ned 2-3 ganger - Kontroller merking (fluoriserende skilt) - Kontroller at plassering er merket på brann-/rømningsplan
Anbefalt frekvens: 6 g/år

Status: Utført

Kommentar:

2020-04-24 :: Egenkontroll brannslanger**Yttermyran Hus A**

- Kontroller tilgjengelighet (ingen fysiske hindringer) - Kontroller dører på slangeskap (skal være enkle å åpne) - Kontroller for slitasje og skader - Kontroller munnstykke - Kontroller merking (fluoriserende/etterlysende skilt) - Kontroller at plassering er merket på brann-/rømningsplan
Anbefalt frekvens: 4 g/år

Status: Utført

Kommentar:

2020-04-24 :: Egenkontroll rømningsveier**Yttermyran Hus A**

Sjekk at rømningsveier er åpne og fri for fysiske hindringer.

Status: Utført

Kommentar:

2020-04-24 :: Egenkontroll håndslukkere**Yttermyran Hus A**

- Kontroller tilgjengelighet (ingen fysiske hindringer) - Kontroller at plomberingen er uskadet - Kontroller trykket på apparater med manometer - Kontroller veggfestet - Pulverapparat snues opp ned 2-3 ganger - Kontroller merking (fluoriserende skilt) - Kontroller at plassering er merket på brann-/rømningsplan
Anbefalt frekvens: 6 g/år

Status: Utført

Kommentar:

2020-04-24 :: Egenkontroll brannslanger**Yttermyran Hus A**

- Kontroller tilgjengelighet (ingen fysiske hindringer) - Kontroller dører på slangeskap (skal være enkle å åpne) - Kontroller for slitasje og skader - Kontroller munnstykke - Kontroller merking (fluoriserende/etterlysende skilt) - Kontroller at plassering er merket på brann-/rømningsplan
Anbefalt frekvens: 4 g/år

Status: Utført

Kommentar:

2020-04-24 :: Egenkontroll rømningsveier**Yttermyran Hus A**

Sjekk at rømningsveier er åpne og fri for fysiske hindringer.

Status: Utført

Kommentar:

2020-04-24 :: Risikovurdering

Yttermyran Hus A

Oppdater risikovurdering

Status: Utført

Kommentar:

2020-04-24 :: Egenkontroll håndslukkere

Yttermyran Hus A

- Kontroller tilgjengelighet (ingen fysiske hindringer) - Kontroller at plomberingen er uskadet - Kontroller trykket på apparater med manometer - Kontroller veggfestet - Pulverapparat snues opp ned 2-3 ganger - Kontroller merking (fluoriserende skilt) - Kontroller at plassering er merket på brann-/rømningsplan

Anbefalt frekvens: 6 g/år

Status: Utført

Kommentar:

2020-04-24 :: Egenkontroll brannslanger

Yttermyran Hus A

- Kontroller tilgjengelighet (ingen fysiske hindringer) - Kontroller dører på slangeskap (skal være enkle å åpne) - Kontroller for slitasje og skader - Kontroller munnstykke - Kontroller merking

(fluoriserende/etterlysende skilt) - Kontroller at plassering er merket på brann-/rømningsplan
Anbefalt frekvens: 4 g/år

Status: Utført

Kommentar:

2020-04-24 :: Egenkontroll brannslanger

Yttermyran Hus A

- Kontroller tilgjengelighet (ingen fysiske hindringer) - Kontroller dører på slangeskap (skal være enkle å åpne) - Kontroller for slitasje og skader - Kontroller munnstykke - Kontroller merking

(fluoriserende/etterlysende skilt) - Kontroller at plassering er merket på brann-/rømningsplan
Anbefalt frekvens: 4 g/år

Status: Utført

Kommentar:

2020-04-24 :: Egenkontroll rømningsveier

Yttermyran Hus A

Sjekk at rømningsveier er åpne og fri for fysiske hindringer.

Status: Utført

Kommentar:

2020-04-24 :: Brannopplæring nyansatte og vikarer

Yttermyran Hus A

Nyansatte og vikarer skal ha tilstrekkelig informasjon om opptreden i en brannsituasjon før de settes i arbeid. Dette innebærer at - Alle skal vite hva de skal gjøre i en brannsituasjon. Nyansatte og vikarer gis derfor en grunnleggende innføring i aktuelle instruks, bruk av slökkemidler og rømningsveger. Vurder spesielt om den nyansatte/vikaren skal ha særskilte ansvarsområder i en brannsituasjon. I så fall må vedkommende instruks gjennomgås og øves i detalj. - Alle arbeidstakere ved et § 13-objekt har både plikt og krav på å få opplæring i internt brannvernsarbeid. - Opplæring utføres av brannvernleder, bruker eller den som har personalansvar for nyansatte og vikarer. Anbefalt frekvens: Ved nyansettelser og bruk av vikarer

Status: Utført

Kommentar:

2020-04-24 :: Risikovurdering

Yttermyran Hus A

Oppdater risikovurdering

Status: Utført

Kommentar:

2020-04-24 :: Egenkontroll håndslukkere

Yttermyran Hus A

- Kontroller tilgjengelighet (ingen fysiske hindringer) - Kontroller at plomberingen er uskadet - Kontroller trykket på apparater med manometer - Kontroller veggfestet - Pulverapparat snues opp ned 2-3 ganger - Kontroller merking (fluoriserende skilt) - Kontroller at plassering er merket på brann-/rømningsplan
Anbefalt frekvens: 6 g/år

Status: Utført

Kommentar:

2020-04-24 :: Egenkontroll brannslanger

Yttermyran Hus A

- Kontroller tilgjengelighet (ingen fysiske hindringer) - Kontroller dører på slangeskap (skal være enkle å åpne) - Kontroller for slitasje og skader - Kontroller munnstykke - Kontroller merking (fluoriserende/etterlysende skilt) - Kontroller at plassering er merket på brann-/rømningsplan
Anbefalt frekvens: 4 g/år

Status: Utført

Kommentar:

2020-04-24 :: Egenkontroll rømningsveier

Yttermyran Hus A

Sjekk at rømningsveier er åpne og fri for fysiske hindringer.

Status: Utført

Kommentar:

2020-04-24 :: Egenkontroll håndslukkere

Yttermyran Hus A

- Kontroller tilgjengelighet (ingen fysiske hindringer) - Kontroller at plomberingen er uskadet - Kontroller trykket på apparater med manometer - Kontroller veggfestet - Pulverapparat snues opp ned 2-3 ganger - Kontroller merking (fluoriserende skilt) - Kontroller at plassering er merket på brann-/rømningsplan

Anbefalt frekvens: 6 g/år

Status: Utført

Kommentar:

2020-04-24 :: Egenkontroll rømningsveier

Yttermyran Hus A

Sjekk at rømningsveier er åpne og fri for fysiske hindringer.

Status: Utført

Kommentar:

2020-04-24 :: Egenkontroll håndslukkere

Yttermyran Hus A

- Kontroller tilgjengelighet (ingen fysiske hindringer) - Kontroller at plomberingen er uskadet - Kontroller trykket på apparater med manometer - Kontroller veggfestet - Pulverapparat snues opp ned 2-3 ganger - Kontroller merking (fluoriserende skilt) - Kontroller at plassering er merket på brann-/rømningsplan

Anbefalt frekvens: 6 g/år

Status: Utført

Kommentar:

2020-04-24 :: Egenkontroll brannslanger

Yttermyran Hus A

- Kontroller tilgjengelighet (ingen fysiske hindringer) - Kontroller dører på slangeskap (skal være enkle å åpne) - Kontroller for slitasje og skader - Kontroller munnstykke - Kontroller merking (fluoriserende/etterlysende skilt) - Kontroller at plassering er merket på brann-/rømningsplan

frekvens: 4 g/år

Status: Utført

Kommentar:

2020-04-24 :: Egenkontroll rømningsveier

Yttermyran Hus A

Sjekk at rømningsveier er åpne og fri for fysiske hindringer.

Status: Utført

Kommentar:

2020-04-24 :: Egenkontroll håndslukkere

Yttermyran Hus A

- Kontroller tilgjengelighet (ingen fysiske hindringer) - Kontroller at plomberingen er uskadet - Kontroller trykket på apparater med manometer - Kontroller veggfestet - Pulverapparat snues opp ned 2-3 ganger - Kontroller merking (fluoriserende skilt) - Kontroller at plassering er merket på brann-/rømningsplan

Anbefalt frekvens: 6 g/år

Status: Utført

Kommentar:

2020-04-24 :: Egenkontroll brannslanger

Yttermyran Hus A

- Kontroller tilgjengelighet (ingen fysiske hindringer) - Kontroller dører på slangeskap (skal være enkle å åpne) - Kontroller for slitasje og skader - Kontroller munnstykke - Kontroller merking (fluoriserende/etterlysende skilt) - Kontroller at plassering er merket på brann-/rømningsplan

Anbefalt frekvens: 4 g/år

Status: Utført

Kommentar:

2020-04-29 :: Egenkontroll rømningsveier

Yttermyran Hus A

Sjekk at rømningsveier er åpne og fri for fysiske hindringer.

Status: Utført

Kommentar:

2020-04-29 :: Egenkontroll håndslukkere

Yttermyran Hus A

- Kontroller tilgjengelighet (ingen fysiske hindringer) - Kontroller at plomberingen er uskadet - Kontroller trykket på apparater med manometer - Kontroller veggfestet - Pulverapparat snues opp ned 2-3 ganger - Kontroller merking (fluoriserende skilt) - Kontroller at plassering er merket på brann-/rømningsplan
Anbefalt frekvens: 6 g/år

Status: Utført

Kommentar:

2020-04-29 :: Egenkontroll brannslanger

Yttermyran Hus A

- Kontroller tilgjengelighet (ingen fysiske hindringer) - Kontroller dører på slangeskap (skal være enkle å åpne) - Kontroller for slitasje og skader - Kontroller munnstykke - Kontroller merking (fluoriserende/etterlysende skilt) - Kontroller at plassering er merket på brann-/rømningsplan
Anbefalt frekvens: 4 g/år

Status: Utført

Kommentar:

2020-06-15 :: Egenkontroll elektrisk utstyr

Yttermyran Hus A

Belysning: - Er det synlige skader eller fuktinntrenging? - Har lysarmaturer påmontert skjerm/ kuppel og er de forsvarlig festet til underlaget? - Er det benyttet riktig Watt - styrke for glødelamper? (se etter merking i armaturen) - Er belysning tilfredsstillende? - Blir lysrør og tennere skiftet samtidig og blir utskiften foretatt planmessig? Elektrisk utstyr og apparater: - Er det tegn på varmgang? - Er elektrisk utstyr/apparater skadet? - Er fastmontert utstyr betryggende festet? - Er varmeovner eller annet elektrisk utstyr helt eller delvis tildekket slik at varmeavgivelse hindres? - Er termostater riktig innstilt? - Blir bruksanvisningen for elektrisk utstyr fulgt? Anbefalt frekvens: 4 g/år

Status: Utført

Kommentar: sjekket og i orden

2020-06-15 :: Egenkontroll elektriske anlegg og fordeling

Yttermyran Hus A

Fordelinger: Er det synlige skader? Er kursoversikt ajourført og tydelig skrevet, og er den montert i "ramme" på synlig sted? Er sikringer og utstyr tydelig merket iht kursoversikt? Er det satt inn riktige sikringer iht. merking? Er sikringene godt tilskrudd? Er det noen sikringer som stadig ryker? Fungerer testknapp på jordfeilbrytere/varsel? Er sikringselementer og deksler hele og forsvarlig festet? Er sikringsskapet/tavla ren og ryddig? Underfordelinger: Finnes stigeledningsskjema som viser kabelforbindelser mellom hovedtavle og underfordelere? Finnes det tegning som viser hvor tariffapparat (målere) er montert? Er det klart hvilken del av installasjonen som er bak den enkelte måler? Er målere og eventuelle spennings-sikringer for måler/omkopler plombert? (Hvis ikke; gi beskjed til DET LOKALE EL-TILSYN) Blir det foretatt regelmessige måleavlesninger? Viser avlesningen store avvik fra tidligere uten at dette forklares? Anbefalt frekvens: 2 g/år

Status: Utført

Kommentar: i orden

2020-06-15 :: Egenkontroll brannvarslingsanlegg

Yttermyran Hus A

- Kontroller at alle manuelle brannmeldere er i orden - Kontroll av detektorer. Utløs en detektor og en manuell melder hver gang, varier - Kontroller at ingen detektorer er utkoblet eller tildekket - Test av alarmklokker, høres de over alt? - Kontroller tilknyttede enheter som for eksempel magnetholdere - Kontroller at brannmelderkart er oppdatert og henger der det/de skal Anbefalt frekvens: 4 g/år

Status: Utført

Kommentar: sjekket ok

2020-06-15 :: Egenkontroll elektrisk utstyr

Yttermyran Hus A

Belysning: - Er det synlige skader eller fuktinntrenging? - Har lysarmaturer påmontert skjerm/ kuppel og er de forsvarlig festet til underlaget? - Er det benyttet riktig Watt - styrke for glødelamper? (se etter merking i armaturen) - Er belysning tilfredsstillende? - Blir lysrør og tennere skiftet samtidig og blir utskiften foretatt planmessig? Elektrisk utstyr og apparater: - Er det tegn på varmgang? - Er elektrisk utstyr/apparater skadet? - Er fastmontert utstyr betryggende festet? - Er varmeovner eller annet elektrisk utstyr helt eller delvis tildekket slik at varmeavgivelse hindres? - Er termostater riktig innstilt? - Blir bruksanvisningen for elektrisk utstyr fulgt? Anbefalt frekvens: 4 g/år

Status: Utført

Kommentar: sjekket og i orden

2020-06-15 :: Egenkontroll elektriske anlegg og fordeling

Yttermyran Hus A

Fordelinger: Er det synlige skader? Er kursoversikt ajourført og tydelig skrevet, og er den montert i "ramme" på synlig sted? Er sikringer og utstyr tydelig merket iht kursoversikt? Er det satt inn riktige sikringer iht. merking? Er sikringene godt tilskrudd? Er det noen sikringer som stadig ryker? Fungerer testknapp på jordfeilbrytere/varsel? Er sikringselementer og deksler hele og forsvarlig festet? Er sikringsskapet/tavla ren og ryddig? Underfordelinger: Finnes stigeledningsskjema som viser kabelforbindelser mellom hovedtavle og underfordelere? Finnes det tegning som viser hvor tariffapparat (målere) er montert? Er det klart hvilken del av installasjonen som er bak den enkelte måler? Er målere og eventuelle spennings-sikringer for måler/omkopler plombert? (Hvis ikke; gi beskjed til DET LOKALE EL-TILSYN) Blir det foretatt regelmessige måleavlesninger? Viser avlesningen store avvik fra tidligere uten at dette forklares? Anbefalt frekvens: 2 g/år

Status: Utført

Kommentar: sjekket ok

2020-06-15 :: Egenkontroll elektrisk utstyr

Yttermyran Hus A

Belysning: - Er det synlige skader eller fuktinntrenging? - Har lysarmaturer påmontert skjerm/ kuppel og

er de forsvarlig festet til underlaget? - Er det benyttet riktig Watt - styrke for glødelamper? (se etter merking i armaturen) - Er belysning tilfredsstillende? - Blir lysrør og tennere skiftet samtidig og blir utskiften foretatt planmessig? Elektrisk utstyr og apparater: - Er det tegn på varmgang? - Er elektrisk utstyr/apparater skadet? - Er fastmontert utstyr betryggende festet? - Er varmeovner eller annet elektrisk utstyr helt eller delvis tildekket slik at varmeavgivelse hindres? - Er termostater riktig innstilt? - Blir bruksanvisningen for elektrisk utstyr fulgt? Anbefalt frekvens: 4 g/år

Status: Utført

Kommentar: sjekket og i orden

2020-06-15 :: Egenkontroll brannvarslingsanlegg

Yttermyran Hus A

- Kontroller at alle manuelle brannmeldere er i orden - Kontroll av detektorer. Utløs en detektor og en manuell melder hver gang, varier - Kontroller at ingen detektorer er utkoblet eller tildekket - Test av alarmklokker, høres de over alt? - Kontroller tilknyttede enheter som for eksempel magnetholdere - Kontroller at brannmelderkart er oppdatert og henger der det/de skal Anbefalt frekvens: 4 g/år

Status: Utført

Kommentar: sjekke ok

2020-06-15 :: Egenkontroll brannvarslingsanlegg

Yttermyran Hus A

- Kontroller at alle manuelle brannmeldere er i orden - Kontroll av detektorer. Utløs en detektor og en manuell melder hver gang, varier - Kontroller at ingen detektorer er utkoblet eller tildekket - Test av alarmklokker, høres de over alt? - Kontroller tilknyttede enheter som for eksempel magnetholdere - Kontroller at brannmelderkart er oppdatert og henger der det/de skal Anbefalt frekvens: 4 g/år

Status: Utført

Kommentar: ok

2020-06-15 :: Egenkontroll brannvarslingsanlegg

Yttermyran Hus A

- Kontroller at alle manuelle brannmeldere er i orden - Kontroll av detektorer. Utløs en detektor og en manuell melder hver gang, varier - Kontroller at ingen detektorer er utkoblet eller tildekket - Test av alarmklokker, høres de over alt? - Kontroller tilknyttede enheter som for eksempel magnetholdere - Kontroller at brannmelderkart er oppdatert og henger der det/de skal Anbefalt frekvens: 4 g/år

Status: Utført

Kommentar: sjekket og i orden

2020-08-20 :: Autorisert kontroll håndslukkere

Yttermyran Hus A

- Årlig kontroll utført av godkjent firma iht NS 3910:2006 - Kontroller serviceavtalens innhold og at

arbeider blir utført i henhold til denne - Servicerapport skal sendes byggeier med kopi til brannvernleder
Anbefalt frekvens: 1 g/år

Status: Utført

Kommentar: Utført OK

2020-08-20 :: Autorisert kontroll brannslanger

Yttermyran Hus A

Vedlikehold av slangetromler med formstabil slange og slangesystem med flatslange. Utføres iht NS-EN 671-3:2009. Anbefalt frekvens: 1 g/ år

Status: Utført

Kommentar: utført OK

2020-08-20 :: Egenkontroll håndslukkere

Yttermyran Hus A

- Kontroller tilgjengelighet (ingen fysiske hindringer) - Kontroller at plomberingen er uskadet - Kontroller trykket på apparater med manometer - Kontroller veggfestet - Pulverapparat snues opp ned 2-3 ganger - Kontroller merking (fluoriserende skilt) - Kontroller at plassering er merket på brann-/rømningsplan
Anbefalt frekvens: 6 g/år

Status: Utført

Kommentar:

2020-08-20 :: Egenkontroll brannslanger

Yttermyran Hus A

- Kontroller tilgjengelighet (ingen fysiske hindringer) - Kontroller dører på slangeskap (skal være enkle å åpne) - Kontroller for slitasje og skader - Kontroller munnstykke - Kontroller merking (fluoriserende/etterlysende skilt) - Kontroller at plassering er merket på brann-/rømningsplan
Anbefalt frekvens: 4 g/år

Status: Utført

Kommentar:

2020-08-24 :: Egenkontroll rømningsveier

Yttermyran Hus A

Sjekk at rømningsveier er åpne og fri for fysiske hindringer.

Status: Utført

Kommentar:

2020-09-09 :: Bytt batteri i følere for vannstopper

Yttermyran Hus A

Følere for vannstopper har 3 volt Lithium batterier, ett i hver. Det skal skiftes årlig.

Status: Utført

Kommentar: Byttet batteri på alle vannstoppere.

2020-09-09 :: Bytt filter i ventilasjonsaggregater

Yttermyran Hus A

Årlig filterskift i ventilasjonsaggregater

Status: Utført

Kommentar: Det ble byttet filter i de tre ventilasjonsanleggene der det bor folk. Det fjerde anlegget går ikke fortiden, den leiligheten brukes til garderobe.

2020-09-15 :: Egenkontroll elektrisk utstyr

Yttermyran Hus A

Belysning: - Er det synlige skader eller fuktinntrenging? - Har lysarmaturer påmontert skjerm/ kuppel og er de forsvarlig festet til underlaget? - Er det benyttet riktig Watt - styrke for glødelamper? (se etter merking i armaturen) - Er belysning tilfredsstillende? - Blir lysrør og tennere skiftet samtidig og blir utskiftingen foretatt planmessig? Elektrisk utstyr og apparater: - Er det tegn på varmgang? - Er elektrisk utstyr/apparater skadet? - Er fastmontert utstyr betryggende festet? - Er varmeovner eller annet elektrisk utstyr helt eller delvis tildekket slik at varmeavgivelse hindres? - Er termostater riktig innstilt? - Blir bruksanvisningen for elektrisk utstyr fulgt? Anbefalt frekvens: 4 g/år

Status: Utført

Kommentar: sjekket og i orden

2020-09-15 :: Egenkontroll håndslukkere

Yttermyran Hus A

- Kontroller tilgjengelighet (ingen fysiske hindringer) - Kontroller at plomberingen er uskadet - Kontroller trykket på apparater med manometer - Kontroller veggfestet - Pulverapparat snues opp ned 2-3 ganger - Kontroller merking (fluoriserende skilt) - Kontroller at plassering er merket på brann-/rømningsplan
Anbefalt frekvens: 6 g/år

Status: Utført

Kommentar: Kontrollert og funnet i orden

2020-10-12 :: Egenkontroll brannslanger

Yttermyran Hus A

- Kontroller tilgjengelighet (ingen fysiske hindringer) - Kontroller dører på slangeskap (skal være enkle å åpne) - Kontroller for slitasje og skader - Kontroller munnstykke - Kontroller merking (fluoriserende/etterlysende skilt) - Kontroller at plassering er merket på brann-/rømningsplan
Anbefalt frekvens: 4 g/år

Status: Utført

Kommentar: testet og i orden
