



Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS
Kongens gate 2
7011 TRONDHEIM

Håggåveien 1 - gbnr. 272/36 - Tilsynsrapport med varsel om pålegg

Avvik 1. Manglene i brannalarmanlegget er utbedret. Bekreftelse vedlegges.

Rommet under bassenget er nevnt i forhold til branncelleindeling og dører, men ellers ikke andre krav. Dører og branncelleinndeling er under utarbeidelse, se vedlagte skjema.

Kontrollrapport for slukkeutstyr er vedlagt. Kontroll av nød og ledelys er utført. Rapport er vedlagt.

Tiltak i forhold til brannteknisk gjennomgang av Rambøll er i gang, se vedlagte dokument for fremdriftsplan.

Avvik 2. For lagring i tekniske rom se vedlegg fra skolen. For lagring i IKT kontor se vedlegg. For lagring under basseng se vedlegg. Noe av det som er lagret er allerede fjernet.

For datarom viser vi til vedlegg og bilder.

Lagring under bassenget forsøkes begrenset. Noe av utstyret er fjernet.

Avvik 3. Brannøvelse er ikke utført. Plan for brannøvelse er vedlagt. Risikovurdering er vedlagt. Rapport fra utløst alarm er vedlagt.

Avvik 4. Dør for rom under basseng er levert uke 42. Døren var levert med feil mål så den kunne ikke monteres. Det er bestilt levering igjen av dør med riktige mål. For å ha en godkjent brannør kan den ikke bearbeides på stedet.

Det er faste rutiner for kontroll av nød og ledelys. Vi mener rutinene er gode nok. Det er ikke innenfor økonomisk forsvarlige rammer å ha en kontinuerlig kontroll. Vi vet at det er stor fare for at enkelte lys faller ut, delvis på grunn av ytre påvirkning. Det er derfor i praksis hyppigere kontroll enn det som ligger i rutinen. I forhold til utbedring av nødlys vises til kontrollrapport. Feil og mangler i rapport vil bli bestilt utbedret samtidig med at det vil tas en gjennomgang på hele skolen for å komplettere nød og ledelys og oppdatere i forhold til rapport. Se vedlagte fremdriftsplan for tiltak.



*Fantastiske
Fosen*

Med hilsen
Rune Berg
Fagleder Bygg og eiendom
Bygg og eiendom
rune.berg@indrefosen.kommune.no
Tlf: 91650558

Hvis du ønsker å svare på dette brevet, send inn sikkert via dette skjemaet

<https://svarut.ks.no/edialog/mottaker/944305483>

Oppgi gjerne dette saksnummeret i skjemaet: 2018/5166

Du kan også kontakte oss per post til:

Indre Fosen kommune
Postboks 23, 7101 RISSA
Sentralbord: 74 85 51 00