

Aktiviteter

PERIODE: - til 2021-11-06

2020-09-03 :: Brannalarmanlegg - egenkontroll

Kommentar

- ☐ Oppfølgingstjenesten, Rådhusveien 9 og 7, nedre Fallet 2
- A. Visuell kontroll
1. Kontroller at alle manuelle brannmeldere er uten synlige skader
 2. Kontroller at etterlysende skilt for manuell melder er uten synlige skader
 3. Kontroller at alle detektorer er uten synlige skader
 4. Kontroller at ingen detektorer er tildekket
- B. Funksjonskontroll
- Hvis brannalarmanlegget har direktevarsling må brannvesen/alarmsentral kontaktes for avtale om tidspunkt for test av brannalarmanlegget, informer uansett også alle i bygget om at test vil bli utført
1. Brannalarmanlegget funksjonsprøves ved å indikere brann ved hjelp av manuell melder eller detektorer (varier hvilke som utløses)
 - 1.a Kontroller at melding til brannvesenet faktisk mottas av brannvesenet
 - 1.b Kontroller at alle klokker/sirener fungerer som de skal
 - 1.c Kontroller at alle dørmagneter utløses, kontroller samtidig at dører lukkes helt
 - 1.d Kontroller eventuelle andre funksjoner knyttet til utløst alarm
 - 1.e Kontroller at ingen detektorer er utkoblet
 2. Avles alle lagrede meldinger på sentralen
 - 2.a Har sentralen gitt en uforklarlig feilvarsel, undersøk årsaken til dette og kontakt service ved behov
 3. Kontroller sentralens lampetest funksjon
 4. Kontroller sentralens dato- og klokkefunksjon og eventuell korrigering
- C. Tegninger og oppslag
1. Kontroller at orienteringsplan ved brannsentralen er på plass og uten synlige skader
 2. Kontroller at eventuelle rømningsplaner er på plass og uten synlige skader

2020-11-06 :: Utbedre avvik i kontrollrapport brannalarmanlegg

Kommentar

- ☐ Oppfølgingstjenesten, Rådhusveien 9 og 7, nedre Fallet 2
- Det er angitt enkelte avvik i rapport fra brannalarmanlegg. Få tak i elektriker til å utbedre disse. Ved utført oppdrag må elektriker dokumentere at dette er utført. Dette legges ved saken ved utkvittering.

2020-12-03 :: Håndslukkere - egenkontroll

Kommentar

- ☐ Oppfølgingstjenesten, Rådhusveien 9 og 7, nedre Fallet 2
- A. Visuell kontroll
1. Kontroller at håndslukkeren er lett tilgjengelighet
 2. Kontroller at plomberingen er uskadet
 3. Kontroller at trykket er innenfor nedre og øvre grense
 4. Kontroller at veggfestet er uten synlige skader
 5. Håndslukkere med pulver vendes opp ned 2 til 3 ganger
 6. Kontroller at etterlysende skilt for håndslukker er uten synlige skader
-

Aktiviteter

PERIODE: - til 2021-11-06

2020-12-03 :: Brannslanger - egenkontroll

Kommentar

☐

Oppfølgingstjenesten, Rådhusveien 9 og 7, nedre Fallet 2

A. Visuell kontroll

1. Kontroller at slange/slangeskap er lett tilgjengelighet
2. Kontroller at dører på slangeskap er enkle å åpne
3. Kontroller at skap er uten synlige skader
4. Kontroller at slange er uten synlige skader
5. Kontroller at munnstykke er uten synlige skader
6. Kontroller at etterlysende skilt for brannslange er uten synlige skader

2021-04-29 :: Brannalarmanlegg - fagkyndig kontroll

Kommentar

☐

Oppfølgingstjenesten, Rådhusveien 9 og 7, nedre Fallet 2

Kontroll utføres i henhold til serviceavtale og leverandørens anvisninger.

2021-06-23 :: Brannøvelse

Kommentar

☐

Oppfølgingstjenesten, Rådhusveien 9 og 7, nedre Fallet 2

Alle ansatte og ledere skal ha brannvernopplæring og gjennomføre regelmessige brannøvelser som står i forhold til risikoen i objektet

Med brannvernopplæring menes grunnleggende innføring i:

- Branners fysiske og kjemiske egenskaper og særskilte risikoer i objektet
- Rømningsveier, møteplasser og passive og aktive brannsikringstiltak som inngår i byggverket
- Nytte og forventet effekt av forebyggende tekniske og organisatoriske brannverntiltak i objektet
- Innføring i den enkeltes ansvar og plikter, også informasjon om brannvernlederens og lederes ansvar, myndighet og plikter
- Grunnopplæring i bruk av slukkemiddel, evakuering av personer og strakstiltak for å hindre røyk- og brannspredning
- Branninstrukser og beredskapsplaner

Ledere som kan bli stilt overfor problemstillinger i en brannsituasjon/ulykkessituasjon bør som ledd i den grunnleggende brannvernopplæringen tilegne seg de kunnskaper som trengs for å fatte beslutninger.
