

Indre Fosen Kommune
Rådhusveien 13
7100 RISSA

VEDTAK

Målepunktadresse

Gatelys
Nordfjordveien
7114 RÅKVÅG

Bueiningsnr:**Målerplassering:**

Strømmåler: 14887631

Anleggsnr.

770460055001

Rapportnr:

33297

Utskriftsdato

12.11.2020

Inspektør

Gunnar Kimo

Dato for kontroll:

01.04.2020

Kontrolltype

Inspeksjon/Periodisk

Rapport fra tilsyn utført 01.04.2020, anleggsnr.: 770460055001

I henhold til Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven) og forskrifter med hjemmel i denne loven, utøver Det lokale eltilsyn kontroll av elektriske anlegg tilknyttet Nettselskapet As - Fosen sitt forsyningsnett.

Deres anlegg er undergitt et offentlig tilsyn som utøves av Det lokale Eltilsyn (DLE), jf. el-tilsynsloven §3 og fel §7.

Et elektrisk anlegg skal være i en slik stand at det ikke frembyr fare for liv, helse og materielle verdier, jf. el-tilsynsloven § 2. Nærmere bestemmelser om krav til anlegget, er gitt i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL.)

De pålegges med dette å rette påviste feil/mangler snarest og senest innen 10.02.2021, jf. el-tilsynsloven § 6 og fel § 9. DLE begrunner vedtaket med at kravene i el-tilsynsloven § 2 ikke er oppfylt. En nærmere begrunnelse for vedtaket er gitt i tilsynsrapporten, som viser til hvilke forskriftskrav som ikke er oppfylt og hvilke faktiske funn som ligger til grunn for denne vurderingen.

Bakgrunn for vedtaket:

De har tidligere mottatt Forhåndsvarsel med vedlagt tilsynsrapport som beskriver de feil/mangler som ble påpekt ved vår kontroll.

Vi har ikke mottatt merknader fra Dem innen Forhåndsvarselets tilbakemeldingsfrist, og de påviste feil/mangler er pr. dato ikke bekreftet rettet av registrert elektroinstallatør.

De har rett til å klage over dette vedtaket, jf. forvaltningsloven §§ 28 - 36. Klagefristen er tre uker fra De mottok vedtaket. Klageinstans er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. En eventuell klage sendes DLE.

De har rett til å gjøre Dem kjent med sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven §§ 18 -19. Hvis De besørger retting av påpekte feil/mangler, og bekreftelse oversendes Det lokale Eltilsyn, vil saken bli avsluttet.

Dette dokumentet er etter Nettselskapet AS sine rutiner godkjent og sendes uten signatur

Med hilsen

Nettselskapet As - Fosen

Gunnar Kimo
Tilsynsingeniør

Postadresse

Nettselskapet As - Fosen
Emil Schanches Gate
7160 BJUGN

Internett

www.nettselskapet.as

Epost

post@nettselskapet.as

Telefon

90836917

Telefax

Målepunktadresse

Gatelys
Nordfjordveien
7114 RÅKVÅG

Bueiningsnr:**Målerplassering:**

Strømmåler: 14887631

Anleggsnr.

770460055001

Rapportnr:

33297

Utskriftsdato

12.11.2020

Inspektør

Gunnar Kimo

Dato for kontroll:

01.04.2020

Kontrolltype

Inspeksjon/Periodisk

Påviste feil må rettes av installatør**Nordfjordveien**

1. Anlegget var ikke tilpasset forventede ytre påvirkninger. Jf. FEL § 28
Greiner var i kontakt med ledninger i området ved Belsenkrysset. Disse må fjernes
2. Kabelen/ledningen var ikke avsluttet/skjøtet forskriftsmessig. Jf. FEL § 22
Armatur manglet i mast ved Nordfjordveien 87
3. Kabelen/ledningen var ikke avsluttet/skjøtet forskriftsmessig. Jf. FEL § 22
Kabel ved stolpe ved skilt "Drølen" var ikke betryggende festet og hadde ikke godkjent avslutning

Kommentar:

Kontrollen er utført i samarbeid med Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap sine krav om offentlig kontroll.

Det kan ikke utelukkes at anlegget har feil/mangler som ikke fremgår av rapporten.

RETTING ER UTFØRT AV:

Det lokale elektrisitetstilsynet

Dato

Underskrift montør

Dato for underskrift

.

Dato

Stempel/underskrift installatør

Postadresse

Nettselskapet As - Fosen
Emil Schanches Gate
7160 BJUGN

Internett

www.nettselskapet.as

Epost

post@nettselskapet.as

Telefon

90836917

Telefax