

Indre Fosen Kommune  
Rådhusveien 13  
7100 RISSA

## VEDTAK

|                                                                               |                                   |                                         |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Målepunktadresse</b><br>Pumpeanlegg<br>Hogsdalsveien<br>7113 HUSBYSJØEN    | <b>Anleggsnr.</b><br>770410002001 | <b>Rapportnr:</b><br>33411              | <b>Utskriftsdato</b><br>12.11.2020         |
| <b>Bueiningsnr:</b><br><b>Målerplassering:</b><br><b>Strømmåler:</b> 31472802 | <b>Inspektør</b><br>Gunnar Kimo   | <b>Dato for kontroll:</b><br>12.05.2020 | <b>Kontrolltype</b><br>Inspeksjon/Nyanlegg |

Rapport fra tilsyn utført 12.05.2020, anleggsnr.: 770410002001

I henhold til Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven) og forskrifter med hjemmel i denne loven, utøver Det lokale eltilsyn kontroll av elektriske anlegg tilknyttet Nettselskapet As - Fosen sitt forsyningsnett.

Deres anlegg er undergitt et offentlig tilsyn som utøves av Det lokale Eltilsyn (DLE), jf. el-tilsynsloven §3 og fel §7.

Et elektrisk anlegg skal være i en slik stand at det ikke frembyr fare for liv, helse og materielle verdier, jf. el-tilsynsloven § 2. Nærmere bestemmelser om krav til anlegget, er gitt i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL.)

**De pålegges med dette å rette påviste feil/mangler snarest og senest innen 10.02.2021**, jf. el-tilsynsloven § 6 og fel § 9. DLE begrunner vedtaket med at kravene i el-tilsynsloven § 2 ikke er oppfylt. En nærmere begrunnelse for vedtaket er gitt i tilsynsrapporten, som viser til hvilke forskriftskrav som ikke er oppfylt og hvilke faktiske funn som ligger til grunn for denne vurderingen.

### Bakgrunn for vedtaket:

De har tidligere mottatt Forhåndsvarsel med vedlagt tilsynsrapport som beskriver de feil/mangler som ble påpekt ved vår kontroll.

Vi har ikke mottatt merknader fra Dem innen Forhåndsvarselets tilbakemeldingsfrist, og de påviste feil/mangler er pr. dato ikke bekreftet rettet av registrert elektroinstallatør.

De har rett til å klage over dette vedtaket, jf. forvaltningsloven §§ 28 - 36. Klagefristen er tre uker fra De mottok vedtaket. Klageinstans er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. En eventuell klage sendes DLE.

De har rett til å gjøre Dem kjent med sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven §§ 18 -19. Hvis De besørger retting av påpekte feil/mangler, og bekreftelse oversendes Det lokale Eltilsyn, vil saken bli avsluttet.

Dette dokumentet er etter Nettselskapet AS sine rutiner godkjent og sendes uten signatur

Med hilsen  
**Nettselskapet As - Fosen**

Gunnar Kimo  
Tilsynsingeniør

---

**Målepunktadresse**

Pumpeanlegg  
Hogsdalsveien  
7113 HUSBYSJØEN

**Bueiningsnr:****Målerplassering:**

**Strømmåler:** 31472802

**Anleggsnr.**

770410002001

**Rapportnr:**

33411

**Utskriftsdato**

12.11.2020

**Inspektør**

Gunnar Kimo

**Dato for kontroll:**

12.05.2020

**Kontrolltype**

Inspeksjon/Nyanlegg

---

**Påviste feil må rettes av installatør****Sikringsskap**

1. Kabelinnføringer / åpninger for kabelinnføringer var ikke tett. Jf. FEL § 28  
*Hull i skap tettes*
2. Utstyr/anleggsdel manglet forskriftsmessig merking. Jf. FEL § 32  
*Kurs F4 manglet merking*
3. Utjevningsforbindelse til hovedvannledning manglet. Jf. FEL § 19  
*Utjevning mellom jordelektrode og hovedvannrør manglet*
4. Utjevningsforbindelse manglet. Jf. FEL § 19  
*Utjevning til kabelbroer manglet*

**Hovedtavle**

5. Utstyr/anleggsdel manglet forskriftsmessig merking. Jf. FEL § 32  
*Fordelingen manglet merking av kurser*

**Generelt**

6. Eier kunne ikke fremvise erklæring om samsvar for anlegget. Jf. FEL § 13  
*Erklæring om samsvar manglet på anlegget*

**Kommentar:**

Kontrollen er utført i samarbeid med Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap sine krav om offentlig kontroll.

Det kan ikke utelukkes at anlegget har feil/mangler som ikke fremgår av rapporten.

**RETTING ER UTFØRT AV:**

**Det lokale elektrisitetstilsynet**

**Dato**

**Underskrift montør**

**Dato for underskrift**

.

**Dato**

**Stempel/underskrift installatør**

---

**Postadresse**

Nettselskapet As - Fosen  
Emil Schanches Gate  
7160 BJUGN

**Internett**

www.nettselskapet.as

**Epost**

post@nettselskapet.as

**Telefon**

90836917

**Telefax**