

KVALITETSIKRING / KONTROLPLAN

Nødlysanlegg

☐ Utførelse og driftsettelse av nyanlegg
 ☐ Endring av anlegg
 ☒ Årskontroll iflg. Kontrakt
 ☐ Kontroll etter reparasjon.

Kunde / Tiltakshaver: Rissa Kommune

Anleggssted: Leikvang eldreboliger

Adresse: 7113 Husbysjøen

Krav (forskr. / regelv.):

Sentraltype:

G.nr: B.nr: Tiltaksklasse:

Brannklasse:

Risikoklasse:

*Sentralisert system: ☐	J = ja N = Nei	Armatyrtype: (LL/ML)	Wattstyrke:	Tilkobl. 24V:(1)	Tilkobl.230V:(2)	Formel for utregning av skiltstørrelse og leseavstand: p = d/200(S) p = piktogramhøyde d = leseavstand S = 200 (gjennomlyste skilt)	Armatyrplassering	Armatyr	Er armaturen testet?	Har armaturen rett piktogram?	Batteritype:	Er lysrør skiftet?	Er armaturen tilpasset leseavstand? (se utregningsformel.)	Er armaturen i orden -uten skade?	Har armaturen min. 1 t. backup?	Kurs /skap:
ML- 8W -2	Ved hoveddør	GEF	✓	✓												22
ML- 8W -2	Ved inngang fellesstue 1 GANG	GEF	✓	✓							3.6 1.6					22
ML- 8W -2	Over inngangsdør 1 FELLESTUE	ELTEK	✓	✓												22
ML- 8W -2	Fellesstue veranda	GEF	✓	✓							3,6V 1,6Ah					6
ML- 8W -2	I tak ved H0103	GEF	✓	✓												22
ML- 8W -2	Over utgangsdør ved H0101	GEF	✓	✓												5
ML- 8W -2	I tak ved WC	GEF	✓	✓												22
ML- 8W -2	I tak ved H0105	GEF	✓	✓												22
ML- 8W -2	Ved H0106	GEF	✓	✓							3.6 1.6					22
ML- 8W -2	Ved H0105		✓	✓								LED				22
ML- 8W -2	Ved H0104	GEF	✓	✓												22
ML- 8W -2	Ved H0103	GEF	✓	✓												22
ML- 8W -2	Ved H0102		✓	✓								LED				22
ML- 8W -2	Ved H0101	GEF	✓	✓							3.6 1.6					22
Kommentarer: Klikk her for å skrive inn tekst.																
= Avvik batterikapasitet																

Ordre nr:		Saksbehandler:	
Tegnings nr:		Service ing. Sign.:	Marin Jensen
Kundens representant:		Sluttkontroll sign.:	
		Dato:	27/05-19