

SYMBOLFORKLARING:

- SEKSJONERINGSVEGG REI–M 120 A2–s1,d0 [A120]
- BRANNGARDIN EI 60 [B60]
- BRANNCELLEVEGG EI 60 [B60]
- BRANNCELLEVEGG EI 30 [B30]
- BRANNCELLEVEGG E 30 [F30]
- RØYKSKJØRT, MIN. 30 CM
- RØMNINGSRETNING
- ALTERNATIV RØMNINGSRETNING
- RØMNINGSVEI
- ADKOMST/ANGREPSVEI BRANNVESEN
- SPRINKLET

MERKNADER:

RISIKOKLASSE: 6
BRANNKLASSE: 2

BÆRESYSTEM R–60

FOR KRAV TIL OVERFLATER OG KLEDNINGER, SE BRANNTEKNISK KONSEPT.

HELDEKKENDE BRANNALARMANLEGG
HELDEKKENDE SPRINKLERANLEGG

KFR RIE–TEG FOR PLASSERING AV DETEKTORER, MANUELLE MELDERE, NØDLYS ETC

KFR RIV–TEG FOR PLASSERING AV MANUELT SLOKKEUTSTYR, SPRINKLER ETC

TEGNINGENE ER Å ANSE SOM KONSEPTTEGNINGER, OG LESES MED BRANNKONSEPTET

TEGNINGENE SKAL LESES I FARGER I MINIMUM STØRRELSE A3

Revisjon	Rettelse	Dato	Tegnet	Kontrollert	Godkjent
0	BRANNDOKUMENTASJON	2018-08-21	UAJ	DDD	UAJ

Fase
SAMSPILLSFASE

RAMBØLL

Rambøll Norge AS - Region Midt-Norge
Mellomila 79 - 7493 Trondheim - Tel 73 84 10 00

Veidekke Entreprenør
Stadsbygd omsorgssenter

RIBR

SNITT A-A
BRANNTEKNIKK

Oppdragsnummer: 1350029405
Dokumentansvarlig: UAJ
Filnavn: Branntegning snitt a-a.dwg
Målestokk: A3/1:250

Kompleks	Bygg	Etasje	Fag	System	Type	Løpenummer	Prosjektfase	Revisjon	Status
		-	F		40	001		0	0