



Asle Ketil Bjørnerås
Martin Kregnes Veg 3
7091 Tiller

Utslippstillatelse gbnr. 315/95 - Kvernsjøveien 200

**Tillatelse til utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg
og tillatelse til byggetiltak**

Anleggseier:	Asle Bjørnerås
Bygningstype:	Fritidsbolig
Beregnet pe:	5
Anleggstype:	Slamavskiller på 0,5m ³ og infiltrasjon av gråvann, tett tank på 5m ³ for svartvann, slamavskiller på for gråvann.
Restutslipp:	Utslipp fra gråvann vil etter infiltrasjon til slutt ende opp i Kvernsjøen
Tømmefrekvens:	En gang per år for svartvann, hvert andre år for gråvann.
Resipientens kapasitet:	Resipienten er utsatt for eutrofiering.

Vi viser til søknad fra om utslippstillatelse og tillatelse til tiltak mottatt 9.10.2020, med tilleggsinformasjon 6.11 og 16.11 og øvrig korrespondanse om saken.

Vedtak utslippstillatelse

Det gis tillatelse til utslipp i samsvar med søknaden og tilleggsinformasjon som har kommet per e-post. Hjemmel for vedtaket er forurensningsloven §11 Forurensningsforskriften kapittel 12, samt lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg. For å unngå skade eller ulempe fastsetter vi i samsvar med forurensningsloven § 16 følgende vilkår:

1. Gjeldende VA/Miljø-blad eller tilsvarende dokumentasjon skal følges. Det gjelder både for tett tank, slamavskiller for gråvann og infiltrasjonsgrøft.
2. Når anlegget er ferdig installert skal du informere Fosen Renovasjon IKS slik at de får lagt tømning av anlegget inn i sine tømmeruter.
3. Som eier av anlegget er du ansvarlig for at det drives og vedlikeholdes slik at kravene i utslippstillatelsen overholdes. Driftsinstruks for anlegget og relevant dokumentasjon oppbevares for fremvisning i forbindelse med tilsyn. Dette for å sikre god drift til enhver tid.



4. Det skal inngås skriftlig – og vedlikeholdsavtale med leverandør av den tette tanken, eller annen fagkyndig virksomhet godkjent av kommunen. Det skal utføres service/vedlikehold hvert 2. år og trykktest hvert 4. år.
5. Anlegget skal ikke tas i bruk før det foreligger godkjent ferdigattest fra kommunen. Sammen med anmodning om ferdigattest skal det sendes inn:
 - Oppdatert situasjonsplan i målestokk 1:500 eller 1:1000. Alle anleggsdeler og ledningstraséer, samt oppstillingsplass for tømmebil og eventuelt utslippspunkt, skal være koordinatfestet eller målsatt.
 - Drifts- og vedlikeholdsavtale.
 - Rapport på ferdig montert og igangsatt anlegg.
6. Tett tank for svartvann må ha synlig alarm for høy vannstand.
7. Det skal føres driftsjournal for anlegget som skal være tilgjengelig ved tilsyn.
8. Tømmeinstruks for anlegget skal plast-lamineres og festes på innsiden av kumlokket.
9. Toalettet som kobles til tanken må være lavtspylende.
10. Anlegget må ikke tilføres avløpsvann som i mengde eller sammensetning er i strid med tillatelsen (beregnet pe). Drensvann, takvann, og annet overvann skal ikke tilføres avløpsanlegget. Dette gjelder både den tette tanken og infiltrasjonsanlegget.
11. Anlegget skal ikke tilføres stoffer som kan redusere funksjonen eller renseevnen. Anlegget skal ikke tilføres andre stoffer enn det som naturlig kommer fra toalett og husholdning (ikke våtservietter, kluter mm.).
12. Som eier av anlegget skal du sørge for at alle kumlokk er sikret til enhver tid, slik at ingen kan falle ned i kummer. Kummene skal være tilgjengelige for inspeksjon og tømning til enhver tid.
13. Det må etableres peilerør i tilknytning til infiltrasjonsgrøftene for å kunne kontrollere eventuell oppstuvning av vann i fordelingslaget.
14. Det må etableres støtbelaster (pumpe) for å få gråvannet jevnt fordelt utover infiltrasjonslaget.

Vedtak byggetillatelse

Det gis tillatelse til tiltaket i samsvar med søknaden. Hjemmel for vedtaket er plan- og bygningsloven §20-2. Mottatte ansvarsretter erklæres for funksjoner, fagområder, ansvarsområder og tiltaksklasser:

Ansvarlig foretak	Funksjon, ansvarsområde og tiltaksklasse			
	SØK	PRO	UTF	UAVHENGIG KONTROLL
Asle Ketil Bjørnerås	X			
	Avløpsanlegg, tiltaksklasse 1			
Ragnar Dyrendahl		X	X	
	Grunn- og terrengarbeider, tiltaksklasse 1			
Ragnar Dyrendahl			X	
	Rørarbeider, tiltaksklasse 1			

Vilkår

1. Dersom det i forbindelse med gravingen oppdages fredede kulturminner eller forurensset grunn, skal arbeidet straks stanses. Melding om funn av kulturminner skal sendes fylkeskommunen umiddelbart, mens melding om forurensset grunn skal sendes kommunen umiddelbart.
2. Tiltaket skal utføres av firma/person med ADK-1 kompetanse.
3. Dersom det i framtiden kommer offentlig avløpsledning over nærliggende areal til eiendommen, kan kommunen kreve tilknytning til denne, uavhengig av utslippstillatelse gitt i dette vedtak, jf. plan- og bygningsloven § 27-2 annet ledd. For fritidsboliger betinger dette at det går fram av kommunedelplan eller reguleringsplan.

Begrunnelse for vedtaket

Det vurderes generelt ikke som ideelt å ha tett tank for svartvann, dette fordi alt svartvannet da må fraktes fra stedet til nærmeste renseanlegg. Da det her er snakk om en fritidsbolig, og at det drenerer til Kvernsjøen som står i fare for eutrofiering, er vår vurdering likevel at tett tank er en forsvarlig løsning. En slik løsning vil ikke føre til ytterligere belastning på vannforekomsten. Alternativet ville være minirensanlegg, som noen ganger viser seg å ikke ha tilfredsstillende rensing ved sporadisk bruk, og slik sett potensielt ville kunne bidratt med økt næringsavrenning til Kvernsjøen. Løsmassene i området består av morene. Anlegget planlegges etablert på grensa til flomsone for 200 års flom i følge NVE's flomsonekart. Disse kartene er basert på en metode som ikke er helt nøyaktig, vår vurdering er at det planlagte anlegget ligger så høyt over nivået i Kvernsjøen at det er svært lite sannsynlig at flomnivået

vil nå så høyt. Det er ikke registrert andre faresoner i området. Vår vurdering er at tiltaket er trygt i forhold til naturskade.

Varighet

Tillatelsen faller bort hvis tiltaket ikke er igangsatt innen tre år, eller innstilles i mer enn to år, jf. plan- og bygningslovens § 21-9.

Saksbehandlingsgebyr

For behandling av utslippssøknad påløper et gebyr på kr. 4235. Faktura vil bli ettersendt.

Du og berørte parter kan klage på vedtaket

Du kan klage på dette vedtaket, jamfør forvaltningsloven § 28. Fristen for å klage er **tre uker**. Husk å begrunne klagen og oppgi hvilke endringer du ønsker.

Også andre som er berørt av denne tillatelsen, for eksempel nære naboer, kan klage på vedtaket.

Dersom noen klager på tillatelsen, installerer du anlegget på egen risiko. Kommunen kan bestemme at tillatelsen ikke kan tas i bruk før klagen er avgjort. Kommunens avgjørelse om dette kan ikke påklages, jamfør forvaltningsloven § 42.

Med hilsen
Liv Heide
miljøkonsulent
Næringsavdelingen
Liv.Heide@indrefosen.kommune.no
Tlf: 91701141

Hvis du ønsker å svare på dette brevet, send inn sikkert via dette skjemaet

<https://svarut.ks.no/edialog/mottaker/944305483>

Oppgi gjerne dette saksnummeret i skjemaet: 2020/5952

Vedlegg

- 1 Kart
- 2 Lokal forskrift

Kopi:

FOSEN RENOVASJON IKS

FOSEN HELSE IKS