



Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS
Kongens gate 2
7011 TRONDHEIM

Håggåveien 1 - 5054/272/36 - Mangelfull tilbakemelding på tilsyn

Avvik 1. Dokumentasjon er vedlagt. Elektriker har utbedret feil og mangler i nødlyssrapport samt montert tillegg som nevnt i Rambøll rapport for markering av rømningsveier. Arbeidene er ferdig.

Rapport fra Rambøll er vedlagt.

Avvik 2. Rydding i tekniske rom er for det meste utført, se vedlagte bilder, vi har satt en ferdigdato 28.02.2021.

IKT kontor er ryddet, se vedlagte bilder.

Avvik 4. Brannjør blir montert så snart den er levert. Dessverre er det en gjennomsnittlig leveringstid på ca 2 måneder på brannjører.

Dokumentasjon på utbedret nød/ledelys er vedlagt, se bilder og avvik 1.

Med hilsen
Rune Berg
Fagleder Bygg og eiendom
Bygg og eiendom
rune.berg@indrefosen.kommune.no
Tlf: 91650558

Hvis du ønsker å svare på dette brevet, send inn sikkert via dette skjemaet

<https://svarut.ks.no/edialog/mottaker/944305483>

Oppgi gjerne dette saksnummeret i skjemaet: 2018/5166

Du kan også kontakte oss per post til:

Indre Fosen kommune
Postboks 23, 7101 RISSA
Sentralbord: 74 85 51 00



*Fantastiske
Fosen*

