

Utarbeidet Av	
Firma/Navn:	NTE Elektro AS
Kontaktperson:	Stig Nyborg
Adresse:	Sjøfartsgata 3
Postnr/Sted:	7736 Steinkjer
Telefon:	74150200
E-post:	kundeservice.elektro@nte.no
NELFO medlemsnr.:	
Organisasjonsnr.:	
Elvirksomhets-ID:	

Oppdragsgiver (Kunde)	
Anleggssted:	INDRE FOSEN KOMMUNE
Kontaktperson:	
Adresse:	FAKTURAMOTTAK BJUGN, ALF NEBBS
Postnr/Sted:	7160 BJUGN
Telefon/Mobil:	
E-post:	fakturamottak@fosen.net
Kundenummer:	7028729

Anleggsadresse			
Anleggssted:			
Adresse:	FAKTURAMOTTAK BJUGN, ALF NEBBSGT 2		
Postnr/Sted	7160 BJUGN	Boligmappe nr:	

Ordreopplysninger		
Ordrenummer:	Påbegynt dato:	Avsluttet dato / Planlagt ferdig:
556990	18.03.2020	03.11.2020

Anleggsbeskrivelse			
☐ Nyanlegg	☐ Utvidelse	☐ Endring	Type installasjon: Alders-/sykehjem
Utført iht:	☒ NEK 400	Utg:	400:2018
	☐ Annet	Beskr:	

Beskrivelse/Kommentar
Utbedring av rapport etter årlig kontroll Nødlysanlegg 2019 Lundeng Akt.ID: 1513.790360. Alle feil og mangler er utbedret. Batterier er skiftet

 Denne dokumentasjonen er i samsvar med standardiserte sjekklistene og dokumentasjonsskjema fra Nelfo. Bruk alltid en registrert elektroinstallatør som er medlem av Nelfo.	Eier av anlegg skal til enhver tid oppbevare erklæring om samsvar og oppdatert informasjon. Erklæring om samsvar er et verdipapir og en garanti for at installasjonen er bygget etter gjeldende regelverk.
Vi erklærer at planlegging/utførelse av installasjonen er i samsvar med sikkerhetskravene i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Dokumentasjon i henhold til gjeldende regelverk er overlevert eier av anlegget.	

Faglig Ansvarlig / Bemyndiget Person	
Navn:	Jon Arne Brødreskift
Dato:	03.11.2020
Signatur:	