

Beskrivelse lodding

Hei

Vedlegg nr 1 – godkjent kobberør for sprinkler

Vedlegg nr 2 – utdrag fra NS-EN 1254

Kommentar til pk 4 i kontrollrapport – det står kobberør med tinnloddede skjøter, det riktige er søvloddede skjøter som var godkjent i 2004 om det ble valgt å bruke kobberør til sprinkler, i dag benevnes det som hardlodding, forskjell på tinn lodding og sølv lodding er temperatur ved påføring, sølv er der for å forhindre forvitring av tinnet.

Med vennlig hilsen

Stig Ragnar Tung
Daglig leder

M: 995 36 054